

Název zadavatele:	Statutární město Třinec
Sídlo:	Jablunkovská 160 73961 Třinec
IČO:	00297313

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Parkoviště ul. Wolkerova, Třinec - opakování“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **„P25V00000109“**

Dne 03.12.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Parkoviště ul. Wolkerova, Třinec - opakování“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

1) Ve výkaze výměr, v části pro objekt SO 03 Veřejné osvětlení je položka 31 - Dodávka rozvaděče RVO8, u této položky je uvedeno že se jedná o plastový rozvaděč pod omítku. V technické zprávě je uvedeno, že by se mělo jednat rozvaděč pilířový.

Prosíme o vysvětlení tohoto rozporu, jaký druh rozvaděče platí?

31 SUB R15 Rozvaděč RVO8 - rozpojovací pro rozvod VO, jistič 32B/3, 12x jistič 20C/1, plastový rozvaděč, pod omítku, IP65/20, š400xv600xh200 kus 1,000

2) U výše uvedené položky č. 31 požadujeme upřesnit a doplnit do zadávací dokumentace obvodové schéma rozvaděče, protože bez tohoto schématu nelze vystavit protokoly o kusové zkoušce či prohlášení o shodě, které jsou pro rozvaděče nutné.

3) Dále je rozpor mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací v tom, že ve výkaze výměr je uvedená dodávka rozvaděče RVO8 (položka č.31 - oddíl D_002) a demontáž (položka č.11- oddíl M21- elektromontáže) 1 ks, oproti tomu v technické zprávě je uvedeno, že se budou měnit rozvaděče RVO6 až RVO8. Ve výkaze výměr tedy chybí položky pro demontáž rozvaděčů RVO6 a RVO7 a pro dodávku a montáž nových rozvaděčů (RVO6 a RVO7).

Prosíme o objasnění této nesrovnalosti, případně o doplnění položek do výkazu výměr.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

ad dotaz č. 1)

Zadavatel požaduje rozvaděč plastový pod omítku, jak je uvedeno ve výkaze výměr. V aktuální technické zprávě zadavatel neuvádí požadavek na pilířový rozvaděč.

ad dotaz č. 2)

Obvodové schéma rozvaděče je zakresleno v příloze č. 1 k tomuto Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2.

ad dotaz č. 3)

Správné položky jsou uvedeny ve výkaze výměr - příloze č. 4 zadávací dokumentace, která se nemění; bude se rekonstruovat pouze RVO8, rozvaděče RVO6 a RVO7 se již zrekonstruovaly.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souladu s ust. § 98 Zákona tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do

17.12.2025 do 9:00 h.

Způsob podání nabídek zůstává nezměněn. Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

V Třinci dne 09.12.2025

Mgr. Rafał Zawadzki, vedoucí odboru právního