


AUTOR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Josef Nezval		Ing. Josef Nezval		Ing. Josef Nezval	
MÍSTO STAVBY	TŘINEC				
INVESTOR	MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, 739 61 TŘINEC				
tel: 605 310 610 josef.nezval@centrum.cz					
FORMÁT					
DATUM					
03/2025					
STUPEŇ PD					
DPS					
ZAK. ČÍSLO					
-					
ČÍSLO KOPIE					
1234567					
MĚŘÍTKO:					
-					
ČÍSLO VÝKRESU:					
06					

RVO



ROZVADĚČ: PLASTOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU

ROZMĚRY ROZVADEČE: v600xš400xh200

KRYTl: min. IP65/40

SOUŠTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-C

PŘÍVODY: SPODEM

VÝVODY: SPODEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3

NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER, PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE

PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVANÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADEČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.