

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Šárka Valošková  
Na Desátém 1177 / 29  
70200 Ostrava

Značka: 9773/V009929/2025/PR  
ID stavby: 337305201

Ostrava, dne: 7.5.2025

Věc: **Autobusové stanoviště, Třinec- demontáž stávajícího zařízení, parc. č. 813/2, k. ú. Třinec**  
*Stanovisko k odstranění stavby*  
Investor: Statutární město Třinec

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 23.1.2025 pod zn.: 9773/V001746/2025/AUTOMAT.

Ke stavbě „Autobusové stanoviště, Třinec – rekonstrukce, parc. č. 813/2, k. ú. Třinec jsme vydali stanovisko k povolení záměru dne 20.3.2025 pod zn.: 9773/V032629/2024/JA.

#### **Popis záměru:**

Předložená dokumentace řeší demontáž zastřešení nástupních ostrůvků autobusového stanoviště na pozemku parc. č. 813/2 v k. ú. Třinec. Jedná se o zastřešení čtyř nástupních ostrůvků, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci a veřejné osvětlení. Práce budou probíhat jenom v nadzemní části. Dále se bude odstraňovat stávající veřejné osvětlení namontované na stávajícím zastřešení.

#### **Stanovisko k umístění:**

Realizací výše uvedené demolice stavby na pozemku parc. č. 813/2, k. ú. Třinec **dojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s jednotnou kanalizací DN 500 B** (stoka AB-1) – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytyčení. Vytyčení provede na základě objednávky středisko kanalizačních sítí Český Těšín, tel. č.: 558 737 077.

S odstraněním stavby (dle předložené PD) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek

#### **Podmínky pro provádění prací:**

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou během prací zajištěny proti případnému poškození.
- Po dobu demolice budou přístupny kanalizační poklapy. Po dobu prací musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky zeminy. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce. *Hloubky dna revizních kanalizačních šachet posíláme v tabulce GIS\_kanal.csv.*

Značka: 9773/V009929/2025/PR

- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré kanalizační poklapy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po demolici stavby bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše uvedené) ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 36  
  
Ing. Hana Vyškovská  
teamleader oddělení vyjadřování

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.