



Napěťová soustava : TN-S (1/N/PE; 230V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

Základní : Izolací, kryty a přepážkami

Při poruše : Elektroměrový rozvaděč a řadič dočasného SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistíci prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení dočasného SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistíci prvky

Doplňková ochrana: proudovým chráničem

doplňujícím ochranným pospojováním

PS 452

| | | | |
|------------------------------|---|----------------|---|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZAKÁZKY | Ing. Luděk Obrdlík | Ing. Procházka | PK SSZ Obrdlík, s.r.o. Sentická 1053/1, 641 00 Brno Tel.: 543 232 880 Email: info@pk-ssz-obrdlik.eu |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. Luděk Obrdlík | Ing. Procházka | |
| VYPRACOVAL | Ing. Luděk Obrdlík | Ing. Procházka | |
| KRESLIL | | | |
| KONTOLOVAL | Ing. Luděk Obrdlík | Ing. Obrdlík | |
| KRAJSKÝ ÚŘAD | Moravskoslezský | DATUM | listopad 2025 |
| INVESTOR | Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec | FORMÁT | 2 A4 |
| NÁZEV AKCE | Třinec, Dočasná SSZ na ulici Frýdecké a 1. máje | MĚŘÍTKO | |
| | | STUPEŇ | PDPS |
| | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 43/2025 |
| | | ARCHIVNÍ ČÍSLO | 0543 |
| NÁZEV VÝKRESU | PS452 - Dočasná SSZ 1. máje - Dvořákova Napájení dočasného SSZ | ČÍSLO SOUPRAVY | ČÍSLO VÝKRESU 04 |