

Napěťová soustava : TN-S (1/N/PE; 230V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

Základní : Izolací, kryty a přepážkami

Při poruše : Elektroměrový rozvaděč a řadič dočasného SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistíci prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení dočasného SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistíci prvky


Doplňková ochrana: proudovým chráničem

doplňujícím ochranným pospojováním

PS 451

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZAKÁZKY	Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Procházka
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Procházka
VYPRACOVAL	Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Procházka
KRESLIL		
KONTROLOVAL	Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Obrdlík
KRAJSKÝ ÚŘAD	Moravskoslezský	
INVESTOR	Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	
NÁZEV AKCE	Třinec, Dočasná SSZ na ulici Frýdecké a 1. máje	
NÁZEV VÝKRESU	PS451 - Dočasné SSZ Frýdecká - Havlíčkova Napájení dočasného SSZ	

PK SSZ Obrdlík, s.r.o.
Sentická 1053/1, 641 00 Brno
Tel.: 543 232 880
Email: info@pk-ssz-obrdlik.eu



DATUM	listopad 2025
FORMÁT	2 A4
MĚŘÍTKO	
STUPEŇ	PDPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	43/2025
ARCHIVNÍ ČÍSLO	0543
ČÍSLO SOUPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU
	04