




Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C
Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

ZODP. PROJEKTANT:	MAREK SEIFERT		<div>MAREK SEIFERT</div> <div>Dr. Martinka 35, Ostrava</div> <div>Tel.+ fax. : 59 6783066</div> <div>Mobil : 603167931</div> <div>E-mail : m.seifert@volny.cz</div> <div></div>	
KONTRLOVAL:	MAREK SEIFERT			
KRESLIL:	KATEŘINA SEIFERTOVÁ			
AKCE:	CHATA JAVOROVÝ VRCH, TYRA Č.P.58, TŘINEC - REKONSTRUKCE STŘECHY		FORMÁT:	2 x A4
STAVEBNÍK:	STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, 739 61 TŘINEC		MĚŘÍTKO:	1 : 100
			STUPEŇ:	DPS
			DATUM:	červenec 2025
NÁZEV VÝKRESU:			Č. ZAKÁZKY:	5334
			ČÍSLO VÝKRESU:	
ELEKTROINSTALACE 1.PP			D.1.2.5-04	