

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3

Název zadavatele: Město Třinec
IČ zadavatele: 00297313
Sídlo zadavatele: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Veřejná zakázka: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

V Třinci dne 30. dubna 2015

Vážení,

zadavatel, v souladu se zadávací dokumentací Vám tímto sděluje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky **Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci**.

Dodatečné informace (dotazy a odpovědi) jsou číslovány postupně (kumulativně), jak pověřené společnosti přicházejí, tzn., že číslování nemusí odpovídat číslování v žádostech zájemců o zakázku.

Dotaz č. 11

V položkovém rozpočtu Zdravotechniky, v položce č. 121, Termoskopický ventil - skupinový DN 20, není přesně určeno o jaký ventil se jedná. Jaká je přesná specifikace tohoto ventilu?

Odpověď na dotaz č. 11:

Typ je určen ve specifikaci materiálu, která je součástí PD - v odstavci Vnitřní vodovod ad.7

7. Skupinový termostatický směšovací ventil pro centrální předmíchání vody, mosazný s integrovanými filtračními sítky a zpětnými klapkami, min.průtok 27 l/min. (úsporné hlavice)

S pozdravem


Ing. Jarmila Šagátová
KAZUIST, spol. s r.o.
(za zadavatele Město Třinec, na základě plné moci)



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

