

Název zadavatele:	Statutární město Třinec
Sídlo:	Jablunkovská 160 73961 Třinec
IČO:	00297313

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Bytový dům, Třinec, ul. Máchova čp. 658 a 659 - rekonstrukce balkónů“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P26V00000011**“

Dne 10.02.2026 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Bytový dům, Třinec, ul. Máchova čp. 658 a 659 - rekonstrukce balkónů“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz č. 1 – Zdravotní nezávadnost výplní

V požadavku na nové balkonové sestavy je popis výrobku – min. 80mm, 7 komor, profil třídy A, tepelný prostup atd. Dále se v požadavku uvádí „zdravotní nezávadnost – certifikát vydaný zdravotním ústavem“. Po komunikaci s výrobcem a poté i se Zkušebním ústavem ve Zlíně se nám tento požadavek zdá diskriminační. Uvažujeme o dodání výplní, které všechny výše uvedené požadavky splňují. Jedná se o známou značku používanou na našem trhu. Tento profil má v protokolu ze zkušebny prohlášeno, že neobsahuje nebezpečné látky.

Požadavek zdravotní nezávadnosti se dle zkušebny používá u výrobků, které jsou v přímém styku s potravinami, což okno není. Proto prosíme o vyjmutí tohoto požadavku.

Dotaz č. 2 – Montáž výrobků

Montáž výrobků prohlašuje výrobce či dodavatel oken, nikoliv osvědčení od autorizované osoby. Montáž oken proběhne dle ČSN 74 6077. Prosíme o vypuštění tohoto požadavku.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Ad 1)

U plastových oken a dveří nutno dodat osvědčení výrobce o zdravotní nezávadnosti profilového systému s potvrzením, že používané materiály neobsahují nebezpečné látky a neuvolňují těkavé látky do ovzduší a jsou vhodné pro trvalé bydlení.

Ad 2)

Montáž oken musí proběhnout dle ČSN 74 6077 a bude doložena osvědčením o montáži v souladu s platnou ČSN 74 6077.

Zadavatel z důvodu vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 Zákona lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku a to takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.02.2026 v 09:00.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Třinci dne 11.02.2026

Mgr. Rafał Zawadzki, vedoucí odboru právního