

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 19. 02. 2026

Název zadavatele: statutární město Třinec  
Sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
IČ: 00297313  
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: RNDr. Věra Palkovská - primátorka města

### Veřejná zakázka pod názvem „Ulice Topolová – Třinec – Sosna - rekonstrukce“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozího obdržení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka zadávacího řízení.

#### Dotaz č. 1:

1. Ve VV u objektu SO 102 Reko.ulice Topolová je položka č. 2. Požadujeme zadavatele o prověření výměry 1726,940 m<sup>3</sup>, tento objem (jeho výpočet uvedený ve VV) nám při kontrole s PD neseďí.

Vysvětlíte, prosím, co zahrnuje.

2	SUB	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	1 726,940
Výkaz výměr: "technická zpráva					
"Situace					
"Řezy					
60,00*3,12+40,00*(2,78+2,04+2,79+4,65+6,56+3,95+3,77+3,85)+47,00*3,52+46,00*3,45					1 726,940

#### Vysvětlení zadavatele č. 1:

Dle projektanta výměry odečteny z Autocadu (Situace, řezy).

#### Dotaz č. 2:

2. Ve VV u objektu SO 102 - Reko.ulice Topolová je položka č. 28:

Oddíl		5: Komunikace pozemní			
28	SUB	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky tl do 200 mm	m <sup>2</sup>	1 848,347
Výkaz výměr: "PENETRAČNÍ MAKADAM					
1760,33*1,05					1 848,347

Po prostudování PD jsme na výkrese č. PRO-12256-D.2.4 – vzorové příčné řezy žádný penetrační makadam nenalezli. Kde se tedy makadam má použít, je tato položka správně uvedená ve VV?

### **Vysvětlení zadavatele č. 2:**

V objektu SO 002, v položce č. 17 je odstranění Penetračního makadamu. Tento makadam bude použit v objektu SO 102 jako podkladní vrstva. Zohledněno v pol. 32.

### **Dotaz č. 3:**

3. V návaznosti na dotaz č. 2 upozorňujeme, že ve výpočtu u pol. 32 (také objekt SO 102) se plocha tohoto makadamu odečítá a proto požadujeme prověřit celkové množství u této položky:

32	SUB	564861111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 361,611
Výkaz výměr:					
"technická zpráva					
"Situace					
"Řezy					
"ASFALT					
1498,58*1,02*2,1					3 209,958
"odečet makadamu					
-1760,33*1,05					- 1 848,347

### **Vysvětlení zadavatele č. 3:**

V objektu SO 002, v položce č. 17 je odstranění Penetračního makadamu. Tento makadam bude použit v objektu SO 102 jako podkladní vrstva. Viz. položka č. 28. Zohledněno odečtem výměry podkladní vrstvy ze ŠD v této položce.

### **Dotaz č. 4:**

4. Požadujeme prověřit u položky č. 33 (také objekt SO 102) uvedené množství 21 339,851 m2. Tato plocha (její výpočet uvedený ve VV) nám při kontrole s PD nesedí. Vysvětlíte, prosím, co zahrnuje:

33	SUB	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	21 339,851
Výkaz výměr:					
"technická zpráva					
"Situace					
"Řezy					
"AKTIVNÍ ZÓNA					
(1498,58*2,1*2,5+(644,70+13,70+43,60+28,70)*1,02*1,6*2,35)*2					21 339,851

### **Vysvětlení zadavatele č. 4:**

Bylo opraveno ve VV, který je přiložen v rámci vysvětlení zadávací dokumentace.

## **Důležité upozornění:**

Součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je příloha pod názvem VV\_k\_19.2.2026, která bude použita účastníky při přípravě své nabídky do veřejné zakázky.

S pozdravem

.....  
za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností  
AZ zakázka s.r.o., Radim Pala, DiS.