


STAVEBNÍ OBJEKT:		SO-01	Elektro		
HLAVNÍ PROJEKTANT		David Urbančík	<div></div>		
VYPRACOVAL		David Urbančík			
ZÁKAZNÍK		ZŠ a MŠ, Třinec, Míru 247, p.o.			
		Míru 247, Třinec, PSČ 739 61			
STAVBA	Generální oprava elektroinstalace ZŠ a MŠ Osůvky č.p.48 Třinec			DATUM	10.9/2024
				STUPEŇ	DSP
DÍLČÍ ČÁST		E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky		ZAK. ČÍSLO	A-83-2024-DU
VÝKRES	ZÁSUVKOVÉ ROZVODY 1.NP			MĚŘÍTKO	1:50
				E-103	

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, automatických odpojení od zdroje jehož:

- Základní ochrana je zajištěná základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty
- Ochrana při poruše je zajištěná ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy v souladu s čl.411.3-6
- Ochrana doplňkovým pospojováním a proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

