









Legenda:


-  Svítidlo LED – TYP A  
 Svítidlo LED – TYP B  
 Svítidlo LED – TYP C  
 Svítidlo LED – TYP D  
 Svítidlo LED – TYP E  
  
 Vypínač IP44  
  
 Sdružené vedení  
 Světelný okruh

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
0.1	UMÝVÁRNA
0.2	ŠATNA
0.3	SKLAD
0.4	CHODBA
0.5	SKLEP
0.6	SKLEP
0.7	CHODBA + SCHODIŠTĚ
0.8	KOTELNA
0.9	SKLAD

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3. automatických odpojením od zdroje jehož:

- Základní ochrana je zajištěná základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty
- Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy v souladu s čl.411.3-6
- Ochrana doplňkovým pospojováním a proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

STAVEBNÍ OBJEKT:		SO-01	Elektro
HLAVNÍ PROJEKTANT		David Urbančík	
VYPRACOVAL		David Urbančík	
ZÁKAZNÍK		ZŠ a MŠ, Třinec, Míru 247, p.o.	
.		Míru 247, Třinec, PSČ 739 61	
STAVBA		Generální oprava elektroinstalace ZŠ a MŠ Osůvky č.p.48 Třinec	
DÍLČÍ ČÁST		E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky	
VÝKRES		SVĚTELNÉ ROZVODY 1.PP	
		DATUM	10.9/2024
		STUPEŇ	DSP
		ZAK. ČÍSLO	A-83-2024-DU
		MĚŘÍTKO	1: 50
			E-100