



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:	
Č.M.	NAZEV MÍSTNOSTI
2.1	DRUŽINA
2.2	WC
2.3	KANCELAR
2.4	CHODBA-SCHODIŠTĚ
2.5	SBOROVNA
2.6	ŠATNA
2.7	CHODBA
2.8	OKLADOVÁ KOMORA
2.9	KABINET
2.10	WC CHLAPCI
2.11	WC DĚVČY
2.12	CHODBA
2.13	CHODBA
2.14	SKLAD
2.15	SKLAD
2.16	SKLAD
2.17	WC
2.18	CHODBA
2.19	SKLAD
2.20	SKLAD
2.21	PC UČEBNA
2.22	UČEBNA
2.23	UČEBNA
2.24	JEDELNA

Legenda:

- Pohybové čidlo
- Střídací vypínač
- Sériový vypínač
- Vypínač
- NOVÝ ROZVADEČ
- Svítidlo LED – TYP C
- Svítidlo LED – TYP B
- Svítidlo LED – TYP G
- Svítidlo LED – TYP E
- Svítidlo LED – TYP F
- Svítidlo LED – TYP M
- Svítidlo LED – TYP J
- Svítidlo LED – TYP A
- Sčítané vedení
- Světelný okruh
- Svítidlo LED – TYP H

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 od 3. automatickým odpojením od zdroje jehož:
- Základní ochrana je zaplňovaná základní částí svých částí nebo předpínacími nebo kryty
- Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením
od zdroje v případě poruchy v souladu s 0.411.3-6
- Ochrana spojitelným pospojováním a proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

STAVEBNÍ OBJEKT: SO-01 Elektro	
HLAVNÍ PROJEKTANT	David Urbančík
VYPRACOVAL	David Urbančík
ZÁKAZNÍK	ZŠ a MŠ Trinec, Míru 247, p.o. Míru 247, Trinec, PSČ 739 61
STAVBA	Generální oprava elektroinstalace ZŠ a MŠ Osůvky č.p.48 Trinec
DÍLČÍ ČÁST	E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
VÝKRES	SVĚTELNÉ ROZVODY 2.NP
DATUM	10.9/2024
STUPEŇ	DSP
ZAK. ČÍSLO	A-83-2024-DU
MĚŘÍTKO	1:50
E-104	