



LEGENDA ZNAČEK

- ☐ jednopólový vypínač, řazení 1
- ⚡ nouzové svítidlo
- ☐ zářivkové svítidlo 4x18W, elektronický předřadník
- instalační krabice světelného obvodu
- Ⓜ tlačítko signalizace ZTP
- 🔊 zvonek signalizace ZTP
- 🔊 zvonkový transformátor 230/8V
- ☐ stávající rozvaděč
- EV elektrický ventilátor
- přívod rozvaděče plošiny
- světelný obvod
- obvod signalizace ZTP

Poznámka:  
Tlačítko SB2 signalizace ZTP instalovat ve výšce 600-1200mm nad podlahou v dosahu ze záchodové mísy, tlačítko SB1 signalizace ZTP instalovat pod SB2 max.150mm nad podlahou.

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektr.zařízení do 1000V včetně hromosvodů Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz
Datum	01/2016	Místo stavby <b>Areál STaRS, Tyršova 275, Třinec</b> parc.č. 1413/9, Třinec Fyzioterapeutická ordinace
Měřítko	1:75	Název Úprava elektroinstalace Situační schéma
Formát	A2	
Stupeň	DPS	
Investor	Město Třinec Jablunkovská 160 739 61 Třinec	Archivní číslo: 16K2016 <span> List 1 </span>