

Dodatečné informace č. 1

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Rozšíření vodovodu Třinec – Nebory – Dušinec – křížení se silnicí I/11“

Vážená paní, Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Město Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 00297313** - Vám jako jeho zástupce poskytuji odpovědi na dotazy k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: **„Rozšíření vodovodu Třinec – Nebory – Dušinec – křížení se silnicí I/11“**.

Dotaz uchazeče č. 1:

Žádáme Vás o vyjádření, zda je u dvou členů týmu, kteří budou odpovědní za realizaci sváření plastů, možné nahradit odbornou způsobilost dle normy ČSN EN 13067 "Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - svařování spojů z termoplastů" OSVĚDČENÍM o vykonání zkoušky dle TPG 927 05 a TNV 75 55 17.

Zdůvodnění:

Evropská norma ČSN EN 13067 stanoví postupy pro zkoušení znalostí a zručnosti svářeče, provádějícího svařované spoje termoplastů při výrobě nových nebo opravách provozovaných výrobků. V úvodu normy je však mimo jiné také uvedeno, že: "Pokud je v plynárenství nebo vodárenství zaveden alternativní uznávaný program pro zkoušení odborné způsobilosti svářečů, pak se tato norma nepoužívá".

Na základě výše uvedeného se tedy domníváme, že předložení OSVĚDČENÍ o vykonání zkoušky dle schválených norem vodního hospodářství TNV 755517 je postačujícím dokumentem k provádění svářečských prací na plastovém potrubí a zadavatel byl jej tedy měl přijmout jako adekvátní náhradu za odbornou způsobilost dle normy ČSN EN 13067.


Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Požadavek zadavatele na odbornou způsobilost členů týmu odpovědných za realizaci sváření plastů dle normy ČSN EN 13067 „Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - svařování spojů z termoplastů“ nelze nahradit osvědčením o vykonání zkoušky dle TPG 927 05 a TNV 75 55 17. V daném případě se nejedná o alternativní či srovnatelné osvědčení, neboť požadavky stanovené pro získání normy ČSN EN 13067 jsou komplikovanější a vyžadují vyšší kvalifikaci. Tyto skutečnosti lze vyčíst z obsahu této normy a podmínek pro její získání. Zadavatel tedy nadále trvá na svém požadavku stanoveném v zadávací dokumentaci.

Zadavatel však dodává, že pokud uchazeč trvá na jím nabízeném řešení, je v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, oprávněn prokázat splnění technických předpokladů i jinými rovnocennými doklady. Hodnotící komise následně při posouzení a hodnocení nabídek tyto předložené dokumenty posoudí.

V případě dotazů mě kontaktujte na níže uvedených kontaktech.

S pozdravem a přáním krásného dne



Mgr. et Bc. Milan Konečný
Mobil: 605 201 156
E-mail: konecny@mcgreen.cz