



POZNÁMKA:			
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ PROVÉST PŘESNÉ VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ!			
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 + PEN/ N + PE. 400/ 230V, 50 Hz. TN - C - S			
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:			
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE A			
IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ V SÍTI TN DLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 2			
Ing. FUKALA			
Ing. FARNIK			
Ing. SKLENAŘ			
Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec			
Místo stavby k.ú. Oldřichovice, parc.č. 3387/1, 3387/18, 398, 1643/2, 1644			
Investor			
Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec			
Název			
Zastávka bus u PZ v Oldřichovicích			
SO 401 OSVĚTLENÍ PŘECHODU			
Ing. Jodeusz, FARNIK			
Frydecké 56, 737 01 Český Tešín			
tel.: 776 046 326, jodeusz.farnik@seznam.cz			
Formát			
2A4			
Datum			
9/2015			
Účel dokumentu			
DPS			
Měřítko			
1:200			
Číslo zakázky			
110/2014			
Číslo archivu			
D-502-2015			
Výkres			
SITUACE OSVĚTLENÍ PŘECHODU			
B - 502 - 2			