



UVEDENÉ ROZMĚRY ODPOVÍDAJÍ ČSN EN 40-2.  
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOŽÁRŮ – ŽÁROVÝ ZINEK  
 PŘÍ OSAZENÍ SLOUPU DO ZPEVNĚNÉ PLOCHY CHODNÍKU SPÁDOVOU DESKU NEPROVÁDĚT.  
 BETONOVÝ ZÁKLAD UKONČIT 100 mm POD ÚROVŇÍ CHODNÍKU

Zodp. projektant		Projektant	Kontroloval	PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ Ing. Tadeusz FARNIK Frýdecká 56, 737 01 Český Těšín tel.: 776 046 326, tadeusz.farnik@seznam.cz	
Ing. FUKALA		Ing. FARNIK	Ing. SKLENÁŘ		
Investor	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec			Formát	1A4
Místo stavby	k.ú. Oldřichovice, parc.č. 3387/1, 3387/18, 398, 1643/2, 1644			Datum	09/2015
Název  ZASTÁVKA BUS U PZŠ V OLDŘICHOVICÍCH SO 401 OSVĚTLENÍ PŘECHODU				Účel dokument.	DPS
				Měřítko	N
				Číslo zakázky	110/2014
				Číslo archivní	D-502-2015
Výkres  STOŽÁRY OSVĚTLENÍ PŘECHODU				Číslo výkresu  B - 502 - 5	