



**PS1 - JISTICÍ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ typ SP100/PSP1P**  
 PLASTOVÁ SKŘÍŇ PRO PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA VENKOVNÍ  
 NEBO KABELOVOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ A SOUČASNĚ K  
 JIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍHO VEDENÍ K ODBĚRNÉMU MÍSTU,  
 OSAZENÍ: 3x POJISTKOVÉ SPODKY VEL. 00  
 JMENOVITÉ NAPĚTÍ: do 690V  
 JMENOVITÝ PROUD: do 100A  
 STUPEŇ KRYTÍ: IP44  
 PRŮŘEZ PŘIPOJ. VODIČŮ: DO 35mm<sup>2</sup>  
 DCK HOLOUBKOV

TERÉN

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 + PEN/ N + PE, 400/ 230V, 50 Hz, TN - C - S  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:  
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE  
 A IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ V SÍTI TN DLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 2

Zodp. projektant		Projektant	Kontroloval	PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ Ing. Tadeusz FARNIK Frýdecká 56, 737 01 Český Těšín tel.: 776 046 326, tadeusz.farnik@seznam.cz	
Ing. FUKALA		Ing. FARNIK	Ing. SKLENÁŘ		
Investor	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec			Formát	1A4
Místo stavby	k.ú. Oldřichovice, parc.č. 3387/1, 3387/18, 398, 1643/2, 1644			Datum	9/2015
Název  ZASTÁVKA BUS U PZŠ V OLDŘICHOVICÍCH SO 401 OSVĚTLENÍ PŘECHODU				Účel dokument.	DPS
				Měřítko	N
				Číslo zakázky	110/2014
				Číslo archivní	D-502-2015
Výkres  POJISTKOVÁ SKŘÍŇ PS1				Číslo výkresu  B - 502 - 3	