


Tabulka místností	
Číslo	Jméno
101	ZÁDVEŘÍ
102	POKOJ
103	POKOJ
104	POKOJ
105	KUCHYNĚ
106	CHODBA
107	KOUPELNA
108	WC
109	SCHODIŠTĚ
110	CHODBA
111	POKOJ
112	KUCHYNĚ
113	KOUPELNA + WC
114	CHODBA
115	POKOJ
116	KUCHYNĚ
117	KOMORA
118	WC
119	CHODBA
120	POKOJ
121	POKOJ
122	KOUPELNA
123	ŠATNA

## LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – 75°C  
- - - VRAT ÚT – 65°C  
- - - ROZVODNÉ POTRUBÍ Z TRUBEK CU SPOJOVANÝCH PÁJENÍM 1)  
VV VYVAŽOVACÍ VENTIL, kvs=5,71M3/H  
VK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ  
AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL  
TRV/6 TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL VESTAVĚNÝ, kvs=0,98M3/H / STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ, TERMOSTATICKÁ HLAVICE  
RŠ H H ŠROUBENÍ UZÁVÍRAČÍ PŘÍMÉ, kvs=1,7M3/H  
RV15/3 RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ, kvs=0,65M3/H / STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ, TERMOSTATICKÁ HLAVICE  
RŠ15 ROHOVÉ ŠROUBENÍ, kvs=1,7M3/H  
- ARMATURY NA TRUBKY CU PŘIPOJENY PŘES ODPOVÍDAJÍCÍ ŠROUBENÍ SE SVĚRNÝMI KROUŽKY S OPĚRNÝMI OBJÍMKAMI  
- POTRUBÍ PŘI PRŮCHODECH KONSTRUKCEMI VLOŽIT DO OCHRANNÉ TRUBKY S PŘESAHEM

\*\*\_\*\*\*\*\*-60 OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP-HHHLLL-M  
KRC \*\*\*\*\_\* OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP HHHH.LLLL  
1) TI – IZOLOVÁNO POUZDRY Z MV S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ALS FÓLIÍ, Ø15 PE TRUBICEMI



te = -15°C

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ENERGETING.CZ, s.r.o.	
BLAŽEK	ING. CZERNIK	ING. CZERNIK	sídko: 739 59 Střelčův č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080	
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ			DATUM	6/2011
MÍSTO STAVBY	LIDICKÁ Č.P. 184, TŘINEC	INVESTOR	MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, TŘINEC	STUPEŇ
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU LIDICKÁ Č.P. 184	Č. ZAKÁZKY	015/11	RDS
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP	MĚŘÍTKO	1:50	ČÍSLO VÝKRESU
			CZ-2-100-11	