


Tabulka místností	
Číslo	Jméno
S01	SKLEP
S02	SKLEP
S03	SKLEP
S04	SKLEP
S05	SKLEP
S06	SKLEP
S07	SKLEP
S08	CHODBA
S09	SCHODIŠTĚ

LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – 75°C
- - - VRAT ÚT – 65°C
- - - ROZVODNÉ POTRUBÍ Z TRUBEK CU SPOJOVANÝCH PÁJENÍM 1)
VV VYVAŽOVACÍ VENTIL, kvs=5,71M3/H
VK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ
AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
TRV/6 TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL VESTAVĚNÝ, kvs=0,98M3/H / STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ, TERMOSTATICKÁ HLAVICE
RŠ H H ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ PŘÍMÉ, kvs=1,7M3/H
RV15/3 RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ, kvs=0,65M3/H / STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ, TERMOSTATICKÁ HLAVICE
RŠ15 ROHOVÉ ŠROUBENÍ, kvs=1,7M3/H
- ARMATURY NA TRUBKY CU PŘIPOJENY PŘES ODPOVÍDAJÍCÍ ŠROUBENÍ SE SVĚRNÝMI KROUŽKY S OPĚRNÝMI OBJÍMKAMI
- POTRUBÍ PŘI PRŮCHODECH KONSTRUKCEMI VLOŽIT DO OCHRANNÉ TRUBKY S PŘESAHEM

_***—60 OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP-HHHLLL-M
KRC ****_* OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP HHHH.LLLL
1) TI – IZOLOVÁNO POUZDRY Z MV S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ALS FÓLIÍ, Ø15 PE TRUBICEMI



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ENERGETING.CZ. s.r.o. sídko: 739 59 Střeloz č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080	
BLAŽEK	ING. CZERNIK	ING. CZERNIK		
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ				
MÍSTO STAVBY	LIDICKÁ Č.P. 184, TŘINEC	DATUM	6/2011	
INVESTOR	MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, TŘINEC	STUPEŇ	RDS	
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU LIDICKÁ Č.P. 184	Č. ZAKÁZKY	015/11	
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.PP	MĚŘÍTKO	1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU	CZ-2-099-11	