



## LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – 75°C
- - - VRAT ÚT – 65°C
- ROZVODNÉ POTRUBÍ Z TRUBEK CU SPOJOVANÝCH PÁJENÍM 1)
- VV VYVAŽOVACÍ VENTIL, kvs=5,71M3/H
- VK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- TRV/6 TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL VESTAVĚNÝ, kvs=0,98M3/H / STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ, TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ H H ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ PŘÍMÉ, kvs=1,7M3/H
- RV15/3 RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ, kvs=0,65M3/H / STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ, TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ15 ROHOVÉ ŠROUBENÍ, kvs=1,7M3/H
- ARMATURY NA TRUBKY CU PŘÍPOJENY PŘES ODPOVÍDAJÍCÍ ŠROUBENÍ SE SVĚRNÝMI KROUŽKY S OPĚRNÝMI OBJÍMKAMI
- POTRUBÍ PŘI PRŮCHODECH KONSTRUKCEMI VLOŽIT DO OCHRANNÉ TRUBKY S PŘESAHEM

\*\*\_\*\*\*\*\*–60 OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP–HHHLLL–M  
KRC \*\*\*\*.\*\*\* OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP HHHH.LLLL  
1) TI – IZOLOVÁNO POUZDRY Z MV S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ALS FÓLIÍ, Ø15 PE TRUBICEMI

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Střeloz č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080	
BLAŽEK	ING. CZERNIK	ING. CZERNIK		
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ				
MÍSTO STAVBY	LIDICKÁ Č.P. 184, TŘINEC	DATUM	6/2011	
INVESTOR	MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, TŘINEC	STUPEŇ	RDS	
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU LIDICKÁ Č.P. 184	Č. ZAKÁZKY	015/11	
		MĚŘÍTKO	1:X/1:50	
NÁZEV VÝKRESU	SCHÉMA		ČÍSLO VÝKRESU CZ-2-111-11	