



HEGAS, s.r.o.  
ul. Kaštanová č. 182  
739 61 TRINEC

tel+fax: 420 558 321 152  
e-mail: hegas@hegas.cz

**Specifikace materiálů**  
**VZT – Zasedací místnost MěÚ Třinec**  
**Vytápění – přívod topného média**

**Technologie**

	Typ		DN	kv	PN	ks,m,m <sup>2</sup>
Kulový kohout	1"		25		10	2
Filtr vodní	1"		25		10	1
Vyvažovací ventil uzavírací s vypouštěním, DN25, průtok 0,66 m3/h; Δp=5 kPa	1", PN 16	STAD 15	25		16	1
Vyvažovací ventil uzavírací s vypouštěním, DN40, průtok 2,9 m3/h; Δp=5 kPa	6/4", PN 16	STAD 40	40		16	1
Ruční nastavitelný ventil DN 15; průtok 0,06 m3/h; Δp=20 kPa - zkrat u VZT jednotky	1/2"	15	15			1
Automatický odvzdušňovací ventil	1/2"		15		10	2
Vypouštěcí kohout	1/2"		15		10	2
Teploměr stonkový včetně jímky	DTR, 120°C - 63mm, Cr			0 - 120°C		2
Ocelové potrubí černé	11353.0		25			2
Měděné potrubí	22x1					77
Ostatní nespecifikované potrubní tvarovky a fitinky (trubkové oblouky, redukce, vsuvky, šroubení, ...)						
Tepelné izolace potrubních rozvodů z pěnového polyetylenu	22/20		20mm			62
Nátěry potrubí a podpěrných konstrukcí						
Ostatní montážní a kotvicí materiál, zavěšení a podpěry potrubí a armatur - objímky, nosníky, materiál L, U profily, ...						

**Měření a regulace, elektroinstalace**

	Typ		DN	kv	PN	ks,m,m <sup>2</sup>
<b>Rozvaděč DT2 ve výměňkové stanici</b>						
I/O modul PTM1.4D20 (.2D20)	PTM1.4D20	Siemens				1
Svornice řadová do 4 mm2 bílá	RSA 4 bílá					2
Ostatní materiál (vývodky, DIN lišty, zakonč.svork., ranžír.drát,...)						1
Kompletace, vyzbrojení rozvaděče						1
<b>Úprava software pro ŘS RWP80 (podle počtu I/O)</b>						

úprava na novou verzi celého SW						4
<b>Kabely, kabelové trasy</b>						
Kabel JYTY -O 2x1 stíněný	JYTY -O 2x1					40
Ostatní montážní materiál						1
<b>Všechny výše uvedené výrobky, u kterých je specifikován přesný typ, je možno nahradit výrobky jiného typu s dodržením technických a výkonových parametrů.</b>						
<b>Vypracoval:</b>						
<i>Ing. Marian Kawulok</i>						
<i>12.2.2014</i>						