

DODATEK K VYJÁDŘENÍ

k č.j.: 43/16/VO

ze dne: 18.03.2016

Provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení veřejného osvětlení se povoluje za těchto podmínek:

1. Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření aby nedošlo k poškození vedení veřejného osvětlení a jeho technických zařízení stavebními pracemi, zejména tím že zajistí:
 - a/ před zahájením zemních prací, vyznačení polohy podzemního elektrického kabelového vedení veřejného osvětlení a zařízení veřejného osvětlení přímo na staveništi (trase),
 - b/ uvědomění společnosti Nehlsen Třinec o zahájení stavebních prací předem,
 - c/ prokazatelné seznámení pracovníků kteří budou provádět stavební práce, s polohou tohoto vedení a zařízení,
 - d/ upozornění organizace která bude provádět zemní práce, na možnou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace,
 - e/ upozornění pracovníků aby dbali při prací v těchto místech nejvyšší opatrnosti, a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení veřejného osvětlení, nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů apod.),
 - f/ aby odkryté podzemní elektrické kabelové vedení veřejného osvětlení bylo řádně zabezpečeno proti poškození,
 - g/ aby organizace provádějící zemní práce vyzvala provozovatele veřejného osvětlení k provedení kontroly před zakrytím elektrického kabelu veřejného osvětlení, zda není vedení i přes předchozí opatření viditelně poškozeno,
 - h/ aby bylo provozovateli veřejného osvětlení neprodleně ohlášeno každé poškození elektrického kabelového vedení veřejného osvětlení,
 - i/ dodržení odstupu od stožárů a zemního vedení veřejného osvětlení minimálně 1 metr ve všech směrech.

2. Další podmínky:

Před zahájením zemních prací pro které je vyjádření vydáno, požádat provozovatele veřejného osvětlení o vytyčení trasy kabelového vedení veřejného osvětlení na místě samém v předstihu nejméně 48 hodin na telefonním čísle 602 525 558 v hod. 6⁰⁰ ÷ 14⁰⁰. Vytyčovací práce budou finančně zpoplatněné v hotovosti v místě vytyčení, a to poměrně dle skutečného času, který bude muset strávit technik VO: přibližně 900,- Kč/hod. včetně DPH, dle položky č.7 ceníku za činnosti na Veřejném osvětlení.