

VYJÁDŘENÍ

O EXISTENCI ELEKTRICKÉHO VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE SPRÁVĚ NEHLSSEN TŘINEC s.r.o.

Číslo jednací: 44/16/VO

Žadatel:

**LANDSCAPES,
ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA**

Ing. Kateřina Černožorská

tel.: 777 858 254

Na Lučinách 1664/29, 737 01 Český Těšín

Lokalita stavby (místo, ulice):

Třinec – k.ú. Dolní Lištná, Horní Lištná, Kojkovice, Konská
(lokalita 2, 3, 6, 7, 8, 9)

Název stavby (popis stavby):

„Náhradní výsadby dřevin – podzim 2016“

Při realizaci uvedené stavební práce – žádost zn.: e-mail, ze dne: 16.03.2016

DOJDE KE STŘETU

SE VZDUŠNÝM VEDENÍM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE SPRÁVĚ NEHLSSEN TŘINEC s.r.o.

jak je orientačně zakresleno na snímku pozemkové mapy (situaci) list č.: 2, 3, 6, 7, 8, 9,
který Vám přiložen vracím.

Před zahájením zemních prací pro které je vyjádření vydáno, není třeba žádat o vytýčení
kabelového vedení VO.

Upozornění: Výsadbu dřevin provést tak, aby v budoucnu nezasahovaly do vzdušného
vedení a větve nestínily svítidlům VO. Je nutno dodržet ochranné pásmo od těchto míst
minimálně 1 m ve všech směrech.

Doba platnosti vyjádření je **jeden rok**.


Přílohy: 1x žádost, 12x situace

V Třinci dne: 18.03.2016

Vyřizuje: ing. Jerzy Biernacki

tel. 602 525 558

hod. 6⁰⁰ ÷ 14⁰⁰



Vedoucí střediska VO
Zdeněk Ščasný