



LEGENDA MÍSTNOSTÍ – SUTERÉN						
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
001	SPISOVNA	17,6	N. POTĚR+EPOX. NÁTĚR	SANAČNÍ OMÍTKA+MALBA	VÝMALBA	SANACE VIZ TZ
002	SPISOVNA	15,6	N. POTĚR+EPOX. NÁTĚR	SANAČNÍ OMÍTKA+MALBA	VÝMALBA	SANACE VIZ TZ
003	SPISOVNA	19,9	N. POTĚR+EPOX. NÁTĚR	SANAČNÍ OMÍTKA+MALBA	VÝMALBA	SANACE VIZ TZ
004	KOTELNA	7,2	N. POTĚR+EPOX. NÁTĚR	VÝMALBA	VÝMALBA	
005	SPISOVNA	13,2	N. POTĚR+EPOX. NÁTĚR	VÝMALBA	VÝMALBA	
006	SKLAD	2,2	EPOX. NÁTĚR	VÝMALBA	VÝMALBA	
Celkový součet m2:		75,7				

- Legenda značek
- jednopolový vypínač, řazení 1
  - sériový přepínač, řazení 5
  - střídavý přepínač, řazení 6
  - nástěnné svítidlo
  - stropní svítidlo
  - nástěnné nouzové svítidlo s integrovaným akumulátorem
  - zářivkové svítidlo, dva světelné zdroje, krytí IP66
  - zásuvka 230V, jednonásobná s víčkem
  - zásuvka 230V, dvojnásobná
  - zásuvka 230V, dvojnásobná s přep.ochranou T3
  - datová zásuvka RJ45
  - ekvipotenciální svorkovnice
  - světelné obvody
  - zásuvkové obvody 230V
  - datový rozvod

Poznámka 1:  
Kabelový rozvod uložit do bezhalogenových elektroinstalačních lišt 20x20. Lišty jiných rozměrů jsou ve výkrese vyznačeny.

Poznámka 2:  
Svislá trasa datových kabelů a kabelů EZS do vyšších podlaží je vedena průrazem ve stropě, kde ve vyšších podlažích jsou kabely vedeny v kovové trubce pod omítkou vždy až do stropního podhledu.

Poznámka 3:  
Průrazy kabelových vedení mezi podlažími budou opatřeny protipožární přepážkou dle požadavků BPŘ.

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektrických zařízení a hromosvodů Čiolkovského 452/25, Karviná – Ráj tel. 603 324 548, e-mail: pk.proj@seznam.cz	
Datum	10/2016	Akce	
Měřítko	1:50	Stavební úpravy bývalé budovy městské policie pro živnostenský úřad	
Formát	A2	Název	
Stupeň	DPS	ELEKTROINSTALACE Situační schéma 1.PP	
Investor		Archivní číslo:	Číslo výkresu:
Město Třinec		65K2016	F.3.2.1