

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 00297313** - Vám poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem: **„Regenerace panelových sídlišť nad „Hradčany“ v Třinci – středová komunikace včetně parkoviště a VO“.**

Zadavatel upřesňuje znění položky rozpočtu SO401 Přeložka veřejného osvětlení, pol. 16 takto:

svít. hliník. s polykárbo. kryt. optiky, čirý kryt, LED 38W o 230V/5112/24 LED/38W/500mA/WW(3000K)/smooth flat glass/universální uchycení Ø48-60mm/AKZO 900

Toto upřesněné znění uchazeči doplní do naceněného rozpočtu v rámci předložené nabídky.

V SO401 Veřejné osvětlení – Průvodní zpráva, Souhrnná a technická zpráva bod. B.2.6. Základní charakteristika objektu – je upřesněn typ svítidla na 230V/5112/24 LED/38W/500mA/WW(3000K)/smooth flat glass/universální uchycení Ø48-60mm/AKZO 900 s doplněním požadavků „Všechna použitá svítidla **musí mít aktivovanou funkci udržování konstantního světelného toku** (tzv. CLO) **a aktivovanou funkci regulace příkonu svítidla dle diagramu** (tzv. Dimming). Obě tyto funkce musí aktivovat již výrobce.“

Ostatní údaje zůstávají beze změn.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Mgr. et Bc. Milan Konečný

Mobil: 605 201 156

E-mail: konecny@mcgreen.cz