

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
dopravní inspektorát Třinec
Frýdecká 848
739 61 Třinec
IČO 75151502

Č. j.: KRPT-72994-2/ČJ-2016-070208

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC		Čís. dop. 16954 1365
Došlo: 22-04-2016		Zpracov. JW
Č.j.: 20831	Ukl. znak	
Poč. listů:	Příl.	

Třinec 18. dubna 2016

Počet listů: 1

Přílohy: 2/2

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

Žádost ke zřízení dvou sjezdů z místní komunikace v obci Třinec - stanovisko

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územního odboru Frýdek-Místek dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **s o u h l a s í** se zřízením dvou sjezdů, a to z místní komunikace, pozemek p.č. 1675/6 a 1675/9 na pozemek p.č. 1675/11 a 1675/12, a z místní komunikace, pozemek p.č. 1971/1 a p.č. 1971/9 na pozemek p.č. 1675/12, vše v k.ú. Kanská, za účelem napojení manipulační a přístupové plochy kynologického cvičiště, za těchto podmínek:

- v rozhledovém trojúhelníku nesmí být žádná překážka vyšší než 0,75 m nad úrovní jízdního pruhu/pasu i sjezdu. Příпустné jsou ojedinělé překážky o šířce $\leq 0,15$ m a ve vzájemné vzdálenosti > 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom),
- oplocení pozemku nebude zasahovat do rozhledových poměrů daného připojení,
- při výjezdu na komunikaci musí být trvale zachovány rozhledové poměry dle ČSN 7361 10,
- v případě, že by v souvislosti s vybudováním sjezdu byl zřízen propustek, PČR trvá na výstavbě šikmých čel propustku.

Za správnost: por. Mgr. Jan Gruszka
komisař

npor. Mgr. Gizela Chládková
vedoucí oddělení

v z. npor. Mgr. Jiří Beroušek
zástupce vedoucího oddělení

