

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMITKU

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V600xš400xh120

KRYTÍ: mln. IP65/20

SOUŠTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN–S

PŘÍVODY: VRACHEM

VÝVODY: VRACHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.2

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI

ZAKLADNÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA

20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.


NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIRM OEZ, SCHIRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE

PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPANÝ POMOCÍ UCPÁNEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 32A

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 ING. JOSEF NEZVAL SMETANOVA 13 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN TEL.: 605310610 E-MAIL: JOSEF.NEZVAL@CENTRUM.CZ
ING. JOSEF NEZVAL	ING. JOSEF NEZVAL	ING. JOSEF NEZVAL	
MÍSTO	Obec Třinec, k.ú. Kanská, parc.č. 1675/11, 1675/12		
INVESTOR	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		
KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ			
ROZVADĚČ RMS			MĚŘÍTKO - VÝKRES Č. E - 05