

Rozsah požadovaných prací a dodávek (Technická zpráva)

Akce: **Dodávka a montáž podružných vodoměrů v bytovém a nebytovém fondu**

Rozsah požadovaných prací a dodávek:

- **demontáž** 260 ks stávajících podružných vodoměrů na teplou vodu a 825 ks stávajících podružných vodoměrů na studenou vodu s prošlým cejchováním v bytech a nebytových prostorech dle seznamu rozděleného podle městských částí a uvedeného v příloze č.2 výzvy,
- **dodání a montáž:**

260 ks nových antimag. **mokroběžných** vodoměrů s utěsněným počítadlem na **teplou vodu** s minimálně teplotním rozsahem **T30/90**,

825 ks nových antimag. **mokroběžných** vodoměrů s utěsněným počítadlem na **studenou vodu** s teplotním rozsahem **T50**

- bytový vodoměr DN15, l=110, Q 3 =2,5m³
- třída přesnosti H-R=100, V-R=80, měření minimálně B
- zaplombování nově namontovaných vodoměrů z obou stran
- každý vodoměr musí obsahovat zpětnou klapku
- vodoměry musí mít přípravu pro dálkové odečty
- předání uživateli písemných pokynů o jeho povinnostech k užívání vodoměrů
- vystavení protokolu o výměně vodoměrů (1x objednatel, 1 x uživatel, 1 x zhotovitel)
- úklid staveniště, odvoz a likvidace odpadu.

Upřesnění rozsahu:

- pro montáž je možno použít pouze nové vodoměry splňující parametry podle platných metrologických předpisů (zákon č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky). Vodoměry musí mít dle Vyhlášky č. 285/2011 dobu platnosti úředního ověření 5 let (cejch z roku 2017),
- všechny nové vodoměry montované na samostatný okruh měřený jedním patním vodoměrem musí být stejného typu,
- montážní protokol musí být ve 3 vyhotoveních (1 x pro objednatele, 1 x pro zhotovitele, 1 x pro nájemce) a musí obsahovat min. tyto údaje: příjmení/obchodní jméno nájemce včetně adresy bytu/nebytového prostoru, výrobní čísla a stavy demontovaného a nově namontovaného vodoměru, informace o povinnostech nájemce (uživatele) vodoměru, potvrzení funkčnosti vodoměru a skutečnosti, že v průběhu montážních prací nebylo poškozeno ani odcizeno žádné zařízení v bytě/nebytovém prostoru, podpis pracovníka zhotovitele a nájemce prostor, ve kterých byl vodoměr vyměněn.

Poznámka:

Cena za výměnu vodoměrů musí zahrnovat veškeré režijní náklady, jako např. dopravu, vyvěšení oznámení do jednotlivých budov, písemná žádost o zpřístupnění bytů jednotlivým nájemcům, kteří nezpřístupní byt v termínu dle oznámení atd.

V případě odběru elektrické energie z objektu zahrne poskytovatel do rozpočtu náklady spojené s odběrem elektrické energie a vody – tyto náklady budou refakturovány zhotoviteli.