



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

UDI MORAVA s.r.o.  
Havlíčkovo nábřeží 2728 / 38  
702 00 Ostrava

JANIŠOVÁ Romana  
Tel: 596 697 216  
E-mail: romana.janisova@smvak.cz  
Značka: 9773/V010612/2015/JA

Ostrava, dne: 01.07.2015

**Věc:** **Rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech u školy včetně nástupiště a chodníku na pozemku parc.č. 1368/2, k.ú. Nebory**  
*Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení*

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 28.04.2014 pod zn.: 9773/V005927/2014/ČÍ, pro územní a stavební řízení jsme vydali stanovisko dne 23.07.2014 pod zn.: 9773/V010534/2014/ČÍ.

**Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci zastávkového zálivu v Neborech U Školy. V PD jsou řešeny úpravy související s rekonstrukcí stávajících zastávkových pruhů, chodníků a dobudování nástupišť, vč. přístřešku pro cestující a související oprava stávajícího oplocení areálu školky podél silnice I/11.

Stavba je členěna na 6 stavebních objektů:

- SO 001 – Přípravné práce
- SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
- SO 401 – Stožár VO
- SO 801 – Sádové úpravy
- SO 901 – Opěrná zeď vč. oplocení (areál školky)
- SO 902 – Přístřešek autobusové zastávky

S výše uvedenou stavbou **souhlasíme**.

**Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech U Školy včetně nástupiště, chodníku a opravy oplocení MŠ na pozemku parc.č. 1368/2, k.ú. Nebory **nedojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s.

**Upozorňujeme**, že se v blízkosti stavby nachází vodovodní řad **DN 80 PVC**, který je v majetku SmVaK Ostrava a.s. Tento vodovod je nutno respektovat vč. jeho ochranného pásma, které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a činí 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí oboustranně.

**Podmínky týkající se realizace stavby:**

- V případě nejasností možno požádat o vytyčení. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Třinec, tel. 558 325 270.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.

- Případné poškození vedení veřejné vodovodní sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 44  
  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Projektová dokumentace parafována

-LP

