ŠACHTICE WAVIN BASIC 400, DNO TYP II
S LITINOVOU MŘÍŽÍ B125 DO TELESKOP. ROURY
S KALOVÝM KOŠEM K1
PŮVODNÍ BETONOVOU ŠACHTICI V MÍSTĚ ODSTRANIT

RŠ 3

KGEA/160-160-125

KGEM 160

KGB/125-125

DRENÁŽNÍ ŠACHTA
DN 315 - POKLOP B125
LAPAČ PÍSKU

DR 1

800

22250

1,7%

DN 100

- VYROVNANÝA OČIŠTĚNÝ POVRCH SUTERÉNNÍHO ZDIVA
- NATAVENÝ TĚŽKÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS NA OČIŠTĚNÝ A VYROVNANÝ POVRCH
- NOPOVÁ FÓLIE TL. 20 mm KLADENA NOPY NA ZDIVO
- OCHRANNÁ GEOTEXTILNÍ ROHOŽ
- ZÁSYP ZEMINOU BEZ OSTRÝCH KAMENŮ A TŘÍDĚNÝM KAMENIVEM F 8/16 U DRENÁŽÍ
SKLADBA VIZ DETAIL ŘEZU HYDROIZOLACÍ

1500

RŠ 4 - REVIZNÍ ŠACHTA WAVIN 400 BASIC
POKLOP B125 NA BET. KONUS
HLOUBKA ŠACHTY - 1000 mm

RŠ 4

KGEM 160

DR 2

DRENÁŽNÍ ŠACHTA
DN 315 - POKLOP B125

KGEM 125

NAPOJENÍ NAVRTÁNÍM IN SITU
DN 160

KGEA/160-160-125

KGR/160-125

KGB/125-125

KGB/125-125

250

800

750

LAPAČ SP AGV2
PRŮTOK 390 l/min

LAPAČ SP AGV2
PRŮTOK 390 l/min

KGEM 125

DN 100

4,1%

KGEM 125

LAPAČ SP AGV2
PRŮTOK 390 l/min

1500

KGB/125-125

2800

BETONOVÁNÍ SVISLÝCH FABIONŮ
BETON C16/20

-3,150

2%

4850

10100

4000

3300

BETONOVÁNÍ SVISLÝCH FABIONŮ
BETON C16/20

-3,150

-2,450

-2,450

-2,450

5250

10100

LAPAČ SP AGV2
PRŮTOK 390 l/min

SKLEPNÍ SVĚTLÍK
1250x1000x400

SKLEPNÍ SVĚTLÍK
1250x1000x400

SKLEPNÍ SVĚTLÍK
1250x1000x400

SKLEPNÍ SVĚTLÍK
1250x1000x400

LAPAČ SP AGV2
PRŮTOK 390 l/min

2150

RŠ 2

KGB/125-125

400

T-KUS

DN 100

400

T-KUS

2%

T-KUS

400

DN 100

400

T-KUS

2,1%

KGB/125-125

KGB/125-125

DRENÁŽNÍ ŠACHTA
DN 315 - POKLOP B125

DR 3

KGEA/160-160-125

KGEM 160

2985

1250

6050

1250

1940

1250

5450

1250

2325

KGR/160-125

KGEM 125

3150

900

6400

900

2300

900

5800

900

2500

600 (1150)

600 (1150)

600 (1150)

23750

KGEM 160

DN 100

REVIZNÍ ŠACHTA WAVIN BASIC 400
DNO TYP II ,S LITINOVÝM POKLOPEM B125 ČTVERCOVÝ
Ø 315 DO TELESKOPICKÉ ROURY . HLOUBKA ŠACHTY - 1250 mm

PROPOJENÍ NOVÉ SRÁŽKOVÉ KANALIZACE
DO NOVÉ ŠACHTICE WAVIN BASIC 400 , UMÍSTĚNÉ
NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJCE JEDNOTNÉ KANALIZACE DN 150
SKLON POTRUBÍ A HLOUBKU ŠACHTICE BUDE NUTNO URČIT PO ODKOPU
STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY

- VYROVNANÝA OČIŠTĚNÝ POVRCH SUTERÉNNÍHO ZDIVA
- NATAVENÝ TĚŽKÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS NA OČIŠTĚNÝ A VYROVNANÝ POVRCH
- NOPOVÁ FÓLIE TL. 20 mm KLADENA NOPY NA ZDIVO
- OCHRANNÁ GEOTEXTILNÍ ROHOŽ
- ZÁSYP ZEMINOU BEZ OSTRÝCH KAMENŮ A TŘÍDĚNÝM KAMENIVEM F 8/16 U DRENÁŽÍ
SKLADBA VIZ DETAIL ŘEZU HYDROIZOLACÍ

Zodp projektant:	Ing. R. Zelinka	Vypracoval:	Ing. R. Zelinka
Investor:	Město TřinecJablunkovská 160, 73961 Třinec		
Místo stavby:	Třinec Kanada , ul. Míru č.p. 14		
Číslo parcely:	ST. 525, 2146	Katastr. úz:	Konská [771015]

PROJEKČNÍ ATELIÉR-ING.ZELINKA,S.R.O
STUDENTSKÁ 647/20, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
TEL. +420 604 316 611
e-mail: zelinka.projektant@.gl.com www.projekty-atelier.cz

Projekt:

BYTOVÝ DŮM, TŘINEC UL. MÍRU Č. P. 14 - REKONSTRUKCE HYDROIZOLACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Stupeň PD:	DUS
Datum:	06/2017
Měřítko:	1 : 50

Výkres:

PŮDORYS STAVBY

Číslo paré:	Č. výkresu:
	D-02