

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

### **„Parkovací místa ul. Slezská“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 00297313**, Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Parkovací místa ul. Slezská**“.

#### **Dotaz uchazeče č. 1**

V požadavku na technickou kvalifikaci – „ Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích pracovníků dodavatele, kteří se budou podílet na realizaci zakázky“ je u pozice stavbyvedoucí uveden požadavek na autorizaci v oboru dopravní stavby jako autorizovaný inženýr.

Postačí na této pozici autorizace v oboru dopravní stavby jako autorizovaný technik, a to jak vzhledem k rozsahu a charakteru stavby, tak k tomu, že požadavek na autorizaci v oboru dopravní stavby jako autorizovaný inženýr je již uveden v požadavku u pozice hlavní stavbyvedoucí?

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1**

**Zadavatel nadále trvá na požadavku stanoveném v kvalifikační dokumentaci.**

#### **Dotaz uchazeče č. 2**

Z požadavků, které má splňovat osoba "stavbyvedoucí" nám není jasné jaký počet referenčních zakázek má doložit. V textu je uvedeno: přičemž jako stavbyvedoucí musel působit min. u čtyř obdobných zakázek, a dále v textu je uvedeno: Z celkového počtu 2 referenčních zakázek definovaných výše. Žádáme o vysvětlení.

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 2**

**Jedná se o překlep. Uvádíme správné znění požadavku:**

➤ **Stavbyvedoucí musí mít**

- autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní stavby jako autorizovaný inženýr,
- min. 3 roky praxe při řízení stavební prací obdobného rozsahu, přičemž jako stavbyvedoucí musel působit min. u čtyř obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. výstavba komunikace (chodníků, aj.) s pokládkou živichých směsí na rozloze min. 3500 m<sup>2</sup> včetně revitalizace dotčeného prostranství, ve finančním objemu min. 10.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku. Z celkového

počtu 4 referenčních zakázek definovaných výše, musela být v rámci minimálně 2 referencí realizována komunikace ze zámkové dlažby plochy zámkové dlažby minimálně 1.700 m2 u každé dotčené referenční zakázky.,

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



**Mgr. et Bc. Milan Konečný**  
**Mobil: 605 201 156**  
**E-mail: [konecny@mcgreen.cz](mailto:konecny@mcgreen.cz)**