

### **Dodatečné informace č. 3**

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem

#### **„Správa a údržba veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, radarových hlásičů rychlosti a městských hodin“**

Na základě zmocnění zadavatele – **Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 00297313** – a v souladu s § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek provádíme tímto následující vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: **„Správa a údržba veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, radarových hlásičů rychlosti a městských hodin“**:

#### **Dotazy účastníka:**

1) V bodě č. 3 kvalifikační dokumentace je uvedeno, že Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou s předpokládaným zahájením v druhé polovině roku 2017. Uchazeč žádá o upřesnění termínu zahájení.

2) V bodě č. 4.4 kvalifikační dokumentace je uvedena povinnost pro vedoucího pracovníka dodavatele – zástupce mistra provozu (revizního technika) mít:

- Odborné vzdělání v oboru elektro,
- Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice pracovníka znalého s vyšší kvalifikací k řízení provozu a řízení činností prováděných dodavatelským způsobem (§ 8, odst. 1 a 2, vyhlášky č. 50/1978 Sb.),
- Osvědčení technické inspekce ČR k činnosti provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení.

a dále vedoucího pracovníka dodavatele – Revizní technik musí mít:

- Odborné vzdělání v oboru elektro,
- Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice pracovníka znalého s vyšší kvalifikací k řízení provozu a řízení činností prováděných dodavatelským způsobem (§ 8, odst. 1 a 2, vyhlášky č. 50/1978 Sb.),
- Osvědčení technické inspekce ČR k činnosti provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení.

Vzhledem k tomu, že u obou osob jsou požadovány stejné kvalifikace, uchazeč předpokládá, že jde o omyl, neboť např. revizní technik má specifickou odbornost pouze pro provádění revizí a další požadavky uchazeči připadají nadbytečné. Uchazeč žádá o potvrzení, že u obou osob (zástupce mistra provozu o revizního technika) je požadována totožná kvalifikace, případně žádá o opravu kvalifikační dokumentace.

- 3) V bodě č. 4.4 kvalifikační dokumentace je uvedena povinnost pro vedoucího pracovníka dodavatele – Technik odpovědný za pasportizaci a vyjádření mít:
- Odborné vzdělání v oboru elektro,
  - Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice pracovníka znalého s vyšší kvalifikací k řízení provozu a řízení činností prováděných dodavatelským způsobem (§ 8, odst. 1 a 2, vyhlášky č. 50/1978 Sb.).

Vzhledem k tomu, že technik odpovědný za pasportizaci a vyjádření nepracuje na elektrozařízení pod napětím ani neřídí činnost jiných dodavatelů, přijde uchazeči požadavek na Osvědčení o odborné způsobilosti dle § 8, odst. 1 a 2, vyhlášky č. 50/1978 Sb. jako chyba zadání. Uchazeč žádá o potvrzení, že u Technika odpovědného za pasportizaci a vyjádření je skutečně požadována výše uvedená kvalifikace, případně žádá o opravu kvalifikační dokumentace.

- 4) V bodě č. 4.4 kvalifikační dokumentace – minimální technické vybavení je požadováno mimo jiné:
- montážní plošina s dosahem min. 11 m a max. 13 m 1 ks
  - montážní plošina s dosahem min. 13 m 1 ks
  - montážní plošina s dosahem min. 16 m 1 ks
  - montážní plošina s dosahem min. 20 m 1 ks

Vzhledem k celkovému počtu zařízení VO, SSZ, radarových hlásičů a městských hodin a zejména s ohledem na počet úkonů specifikovaných v Příloze č. 4 ZD - roční vzorový příklad a jednotkové ceny, přijde uchazeči požadovaný počet 4ks montážních plošin velmi nadhodnocený.

Je možné prokázat požadovanou techniku jedním mechanismem pro více plošin - např. že montážní plošina o dosahu 16m splňuje současně požadavek pro montážní plošinu s dosahem min. 13m?

Dále uchazeč žádá o objasnění, zda montážní plošina o dosahu 10 – 13m splní požadavek uvedený pro „Minimální technické vybavení“ - první odrážka.

- 5) V bodě č. 7 zadávací dokumentace – požadavek na poskytnutí jistoty je dle uchazeče chyba v zadání, neboť číselně je zadáno 600.000,- Kč, ale slovy pět set tisíc korun českých. Uchazeč žádá o správné stanovení výše požadované jistoty.

## Odpovědi zadavatele:

### Ad 1)

Zadavatel upřesňuje: zahájení v první polovině roku 2018.

### Ad 2)

Zadavatel potvrzuje, že u obou osob požaduje totožnou kvalifikaci. Nejde o omyl. Zadavatel požaduje dva pracovníky s osvědčením technické inspekce ČR k činnosti provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení.

### Ad 3)

Zadavatel potvrzuje, že požaduje uvedenou kvalifikaci. Technik odpovědný za pasportizaci a vyjádření se odborně vyjadřuje nejen k existencím sítí, ale i k projektovým dokumentacím, stavbám, apod.

Ad 4)

Zadavatel potvrzuje požadavek na 4 montážní plošiny. S ohledem na rozsáhlost území města Třince je počet 4 kusů optimální. U první odrážky (montážní plošina s dosahem min. 11 m a max. 13 m) zadavatel vycházel z nabídky trhu a z požadavku na plošinu, která by byla schopná provádět činnosti z chodníků, stezek, lávek a podobně, kde větší plošiny vjíždět nemohou. Jde o maximální dosah plošiny do výšky aspoň 11 m (tak aby byla schopná dosáhnout ke svítidlům) a aby plošina nebyla větší než ta, která dosáhne maximálně do výše 13 m. Plošiny s maximálním dosahem do vyšších výšek (14 m a víc) by nebyly schopné, z důvodu svých rozměrů a hmotnosti, vjet na chodníky a zaručit jejich nepoškození, apod. Pokud tedy dodavatel disponuje plošinou s maximálním dosahem 13 m, pak tato plošina specifikaci v první odrážce vyhovuje.

Ad 5)

Zadavatel odkazuje na vysvětlení provedené dodatečnými informacemi č. 1.

**Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu k podání žádostí o účast do 26. 10. 2017 do 10:00 h.**

V Brně dne 12. 10. 2017



**Mgr. Milan Konečný**

zástupce zadavatele na základě plné moci