

ROZVADĚČ: PLASTOVÝ ROZVADĚČ NA OMÍTKU MIN 56MOD

ROZMĚRY ROZVADĚČE: 6690x370x110

KRITÉ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍMODY: VRACHEM

VÝVODY: VRACHEM

OCHRANA PŘED GRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNJÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZUŠTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.


NAPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHROCK, HAGER. PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNIKOTCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVA VÝVODKY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 32A

D1.4 - zařízení silnoproudé instalace

AUTOR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Josef Nezval		Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval
MÍSTO STAVBY		Hobrová 302, 739 61 Třinec–Dolní Lúžná, K.ú 558/1, 558/2	
INVESTOR	SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Hobrová 302, 739 61 Třinec–Dolní Lúžná		
AKCE:			
SSMT Domov Sosna			
NÁZEV VÝKRESU:			
ROZVADĚČ RS			
		tel: 605 310 610 josef.nezval@centrum.cz	
FORMÁT		03/2017	
DATUM		03/2017	
STUPEŇ PD		DSP	
ZK. ČÍSLO		—	
ČÍSLO KOPIE		1 2 3 4 5 6 7	
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
—		03	