

Dodatečné informace č. 5

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Správa a údržba veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, radarových hlásičů rychlosti a městských hodin“

Na základě zmocnění zadavatele – **Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 00297313**

– a v souladu s § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek provádíme tímto následující vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: **„Správa a údržba veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, radarových hlásičů rychlosti a městských hodin“**:

Dotazy účastníka:

- 1) Zadavatel v bodě 6.1. Zadávací dokumentace požaduje doložení Návrhu plánu realizace činností, které jsou předmětem veřejné zakázky, včetně řešení pohotovosti, kooperace dílen a použití subdodavatelů účastníkem veřejné zakázky, s tím, že prioritou zadavatele je obdoba k současnému (stávajícímu) stavu. Mohl by zadavatel blíže specifikovat současný (stávající) stav?
- 2) Účastník žádá o potvrzení či upřesnění ZD, že všechny položky uvedené v „Příloha č.4 zadávací dokumentace – roční vzorový příklad a jednotkové ceny“ jsou myšleny bez dodávky jakéhokoliv materiálu.
- 3) Účastník žádá o potvrzení či upřesnění ZD, že položka „Pohotovostní služby“ uvedená v hodinové sazbě je myšlena jako držení pohotovosti a mít pracovníka na telefonu pro havarijní zásah. Samotný havarijní zásah bude hrazen na základě některé z dalších činností uvedených v „Příloha č.4 zadávací dokumentace – roční vzorový příklad a jednotkové ceny“.

Jakým způsobem budou účtovány práce v rámci řešení havárií v případě, že budou tyto práce prováděny v sobotu nebo neděli, kdy je nutné zohlednit zvýšené náklady dle zákoníku práce?

- 4) Účastník žádá o vysvětlení, co všechno má účastník za povinnost vykonat při provádění položky „Preventivní prohlídky VO a SSZ“. Dále žádá o vysvětlení proč se bude položka provádět ročně 1700ks, když není vidět žádná souvislost s pasportem uvedeným v Příloze č.1 ZD?
- 5) Na základě diametrálně odlišného zařízení (VO a SSZ) určeného k „Preventivním prohlídkám“ žádá účastník, aby byly tyto položky v Příloze č.4 ZD uvedeny odděleně. Účastník žádá o úpravu Přílohy č.4 ZD tak, aby položky týkající se SSZ nebyly uvedeny v oddílu týkající se VO, tak jak je tomu například v případě položek „Preventivní prohlídky VO a SSZ“ a „ Nátěr stožáru a výložníku VO a SSZ“.
- 6) Účastník žádá o potvrzení či upřesnění ZD, že cena kterou účastník uvede v Příloze č.4 ZD u položek „Vyjádření k existenci sítí VO a SSZ“ a „Vyjádření k projektovým dokumentacím VO a SSZ“ bude platit jednotně pro investiční akce objednatele (majitele zařízení) i soukromých subjektů.
Pokud nebude výše uvedené potvrzeno, žádá účastník o úpravu dokumentu „Příloha č.3 ZD – smlouva o dílo“ nebo o rozdělení těchto položek na investiční akce majitele zařízení a cizích investorů.
- 7) Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích dokumentů není nikde uveden bližší popis položek uvedených v „Příloze č.4 zadávací dokumentace – roční vzorový příklad a jednotkové ceny“, žádá účastník o vysvětlení rozdílu mezi položkou „Dílčí revize světelného místa, respektive zapínacího místa“ a položkou „Pravidelná revize světelného místa, respektive zapínacího místa“. Pokud je obsah činností totožný, žádá účastník o úpravu Přílohy č.4 ZD a uvedení pouze jedné z položek.
- 8) Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích dokumentů není nikde uveden bližší popis položek uvedených v „Příloze č.4 zadávací dokumentace – roční vzorový příklad a jednotkové ceny“, žádá účastník o vysvětlení položky „Prohlídky a údržba rozvaděčů“. Prohlídka a údržba jsou principiálně rozdílné úkony, jelikož prohlídka by měla být přesně definována co do rozsahu činností a tento rozsah je s ohledem na druh zařízení neměnný. Naproti tomu údržba rozvaděčů je obecný pojem, pro nějaké poruchy rozvaděče, které vznikají náhodně a nelze je dopředu definovat. Na základě výše uvedeného účastník žádá o úpravu Přílohy č.4 ZD a rozdělení položky „ Prohlídky a údržba rozvaděčů“ na samostatné prohlídky a samostatnou údržbu s podrobným popisem těchto dvou položek.
- 9) Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích dokumentů není nikde uveden bližší popis položek uvedených v „Příloze č.4 zadávací dokumentace – roční vzorový příklad a jednotkové ceny“, žádá účastník o vysvětlení položky „Prohlídky stožárů, svorkovnic RVO“.
Účastník má za to, že jsou tímto v jedné položce uváděny prohlídky stožáru a rozvaděče RVO, přičemž prohlídka rozvaděče je součástí jiné položky Přílohy č.4 ZD. Zkratka RVO je uváděna v dokumentu „ Technické standardy VO“ právě pro rozvaděč.

Účastník žádá o úpravu Přílohy č.4 ZD tak, aby nedocházelo ke zdvojování činnosti v různých položkách.

- 10) Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích dokumentů není nikde uveden bližší popis položek uvedených v „Příloze č.4 zadávací dokumentace – roční vzorový příklad a jednotkové ceny“, žádá účastník o vysvětlení položky „Výměna v paticové části individuální, respektive skupinová“. Žádáme o upřesnění, jakého prvku se výměna týká vzhledem k různé časové náročnosti výměny například pojistky nebo elektrovýzbroje uvnitř patice sloupu.
- 11) Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích dokumentů není nikde uveden bližší popis položek uvedených v „Příloze č.4 zadávací dokumentace – roční vzorový příklad a jednotkové ceny“, žádá účastník o vysvětlení položky „Výměna zdrojů skupinová“. V příloze č.4 ZD je uveden u této položky počet 3ks. Účastník žádá o definici počtu, kdy se bude používat skupinová výměna zdrojů a kdy individuální.
- 12) Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích dokumentů není nikde uveden bližší popis položek uvedených v „Příloze č.4 zadávací dokumentace – roční vzorový příklad a jednotkové ceny“, žádá účastník o vysvětlení položky „Oprava svítidel“ a pro jaké činnosti se bude tato položka používat.
- 13) Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích dokumentů není nikde uveden bližší popis položek uvedených v „Příloze č.4 zadávací dokumentace – roční vzorový příklad a jednotkové ceny“, žádá účastník o vysvětlení duplicitně uvedené položky na čištění svítidla v „Čištění a výměna plexi krytu“ a o pár položek níže uvedené položky „Čištění svítidla na stožárech do, respektive nad 6 metrů“.
- Účastník má za to, že pokud se na svítidle mění plexi kryt, tak je tento plexi kryt nový a nemusí se čistit. Účastník žádá u úpravu Přílohy č. 4 ZD.
- 14) Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích dokumentů není nikde uveden bližší popis položek uvedených v „Příloze č.4 zadávací dokumentace – roční vzorový příklad a jednotkové ceny“, žádá účastník o vysvětlení položky „Regulace napětí u RVOP“. Účastník žádá o vysvětlení i zkratky, která se nikde v „Technických standardech VO“ nevyskytuje. Čištění a výměna plexi krytu“ a o pár položek níže uvedené položky „Čištění svítidla na stožárech do, respektive nad 6 metrů“.
- 15) Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích dokumentů není nikde uveden bližší popis položek uvedených v „Příloze č.4 zadávací dokumentace – roční vzorový příklad a jednotkové ceny“, žádá účastník o vysvětlení položky „Údržba spínacího systému“. Rozumí účastník správně, že spínací systém = rozváděče VO? Účastník žádá o potvrzení či upřesnění ZD. Pokud zadavatel potvrdí výše uvedené, pak uchazeč žádá o vysvětlení, proč je v Příloze č.4 ZD uvedeno 71ks spínacího systému (rozdávěče RVO), když v příloze č. 1 – pasport VO je uveden počet 70ks zapínacích bodů. Uchazeč žádá o sjednocení počtu v pasportu a počtu uvedeného ve výkazu výměr (Příloha č.4 ZD).

- 16) Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích dokumentů není nikde uveden bližší popis položek uvedených v „Příloze č.4 zadávací dokumentace – roční vzorový příklad a jednotkové ceny“, žádá účastník o vysvětlení položky „Vedení pasportu“. Účastník žádá o přesnou specifikaci toho, co je součástí vedení pasportu i s ohledem na potřebný SW i HW, v jakých datových formátech bude účastník pasport vést, kdy bude pasport předávat objednateli, jakým způsobem atd.
- Účastník žádá o úpravu Přílohy č.4 ZD tak, aby byla položka „Vedení pasportu“ definována jako celek (soubor) za všechna zařízení nebo aby se počet ks (zařízení) uvedený v Příloze č.4 ZD, jednoznačně shodoval s počty uvedenými v pasportu VO, pasportu SSZ atd. Účastník nemůže vést pasport jen na některá zařízení. Počet kusů 1500 neodpovídá žádným konkrétním zařízením uvedených v přílohách ZD.
- 17) Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích dokumentů není nikde uveden bližší popis položek uvedených v „Příloze č.4 zadávací dokumentace – roční vzorový příklad a jednotkové ceny“, žádá účastník o vysvětlení položky „Montáž a výměna vzdušného vedení“. V této položce je uvedena montáž pravděpodobně nového vedení a zároveň výměna vedení, kdy je součástí ceny i demontáž.
- Jsou zde sloučeny dvě rozdílné položky. Účastník žádá o úpravu názvu položky nebo o rozdělení na položky „montáž“, kdy se jedná o „montáž“ na místě, kde vedení nikdy nebylo a na položku „výměnu“, kdy se provádí demontáž starého vedení a následná montáž nového vedení v místě, kde již vedení existovalo. Obdobná situace je s položkami „Montáž a výměna ramínek...“, „Montáž a výměna izolátoru...“, „Výměna a montáž jističů skříňky“ atd.
- 18) Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích dokumentů není nikde uveden bližší popis položek uvedených v „Příloze č.4 zadávací dokumentace – roční vzorový příklad a jednotkové ceny“, žádá účastník o vysvětlení položky „Výměna zemních kabelových vedení...“. U položky není vůbec jasné, jestli se jedná o práce včetně zemních prací, v jakém povrchu a jestli se tedy nejedná jen o pokládku kabelu do připraveného výkopu.
- 19) Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích dokumentů není nikde uveden bližší popis položek uvedených v „Příloze č.4 zadávací dokumentace – roční vzorový příklad a jednotkové ceny“, žádá účastník o vysvětlení, jestli se k jednotlivým položkám budou fakturovat odděleně náklady na techniku a její dopravu s ohledem na hodinové sazby v oddílu Ostatní činnost v Příloze č.4 ZD. Pokud ne, účastník žádá o vysvětlení, za jakých podmínek se budou hodinové sazby používat.
- 20) Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích dokumentů není nikde uveden bližší popis položek uvedených v „Příloze č.4 zadávací dokumentace – roční vzorový příklad a jednotkové ceny“, žádá účastník o vysvětlení, proč je uvedeno ve výkazu výměr v oddílu Údržba a obsluha zápusných a přenosných rozvaděčů u položky „Údržba rozvaděčů“ počet 24ks, když dle pasportu se jedná o 3 ks zápusných rozvaděčů a 1 ks přenosný rozvaděč. Obdobný rozdíl v pasportu a Příloze č.4 ZD je u položky „Obsluha rozvaděčů“. Uchazeč žádá o upřesnění nebo opravu počtu ks.

- 21) Účastník žádá o předložení dokumentů uvedených ve Smlouvě o dílo, článek II., bod 3., podle kterých má účastník provádět veškeré práce.
- 22) Účastník žádá o upřesnění, jakým způsobem má zohlednit v Příloze č. 4 náklady na správu VO, SSZ, radarových hlásičů rychlosti a městských hodin, jako například zřízení kontaktního místa pro vyřizování vyjádření k existenci sítí, vyjadřování se k projektovým dokumentacím atd. Dále náklady na povinnost zhotovitele uvedenou v SoD, článek VI., bod 12 – průběžnou evidenci provedených prací a služeb podle jednotlivých katastrálních území a její poskytování objednateli.
- 23) Účastník žádá o upřesnění, jaké povinnosti pro něho vyplývají s ohledem na předmět plnění v SoD, článek II., kde je uvedeno, že zabezpečí správu VO, SSZ, radarových hlásičů rychlosti a městských hodin. Účastník nenašel v ZD ani SoD přesnou specifikaci činností požadovaných v rámci správy zařízení. V příloze č.4 ZD jsou uvedeny pouze položky, týkající se údržby VO, SSZ, radarových hlásičů rychlosti a městských hodin. Účastník žádá o doplnění přílohy č.4 ZD například o položku „správa VO, SSZ, radarových hlásičů rychlosti a městských hodin“.

Odpovědi zadavatele:

Ad 1)

V současné době je zakázka realizována pouze hlavním dodavatelem (bez subdodavatelů). Veškeré technické zázemí, včetně dílen, skladů, dispečinku a zaparkované techniky se nachází v jednom areálu v centru města.

Ad 2)

Ano, potvrzujeme, že jednotkové ceny jsou myšleny bez jakéhokoliv materiálu.

Ad 3)

Ano, potvrzujeme, že samotný zásah bude hrazen ze samostatných položek, nikoliv z položky „pohotovostní služby“.

Činnosti mají mít jednotnou cenu bez ohledu na to, zda budou prováděny v pracovních dnech, ve dnech pracovního klidu či ve dnech pracovního volna.

Ad 4)

Vysvětleno v dokumentu „Seznam a rozsah činností s popisy“, který je přílohou těchto dodatečných informací.

Ad 5)

Máme za to, že tyto činnosti na VO i SSZ jsou obdobného charakteru a trváme na spojení položek.

Ad 6)

Ano, uvedená cena bude platit pro všechny žadatele o vyjádření.

Ad 7) až 21) včetně

Vysvětleno v dokumentu „Seznam a rozsah činností s popisy“, který je přílohou těchto dodatečných informací.

Ad 22)

V cenách jednotlivých činností musí být zohledněny veškeré náklady spojené s touto činností bez použitého materiálu. (Není nutné zřizovat kontaktní místo – není požadavkem zadavatele.).

Ad 23)

Veškeré povinnosti jsou stanoveny výčtem jednotlivých činností a jejich popisem a návrhem smlouvy. (Máme za to, že například vedení pasportu, či uvedená vyjádření spadají do správy VO.).

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 12. 2017 do 13:30 h a termín pro otevírání nabídek nově stanoví na 5. 12. 2017 ve 14:00 h.

V Brně dne 20. 11. 2017



Mgr. Milan Konečný

zástupce zadavatele na základě plné moci