

 Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o. Ponávka 2, 602 00 Bno tel./fax : 545 577 959 e-mail: info@zahradnitvorba.cz www.zahradnitvorba.cz		akce <b>REKONSTRUKCE ALEJE PŘI ULICI PALACKÉHO V TŘINCI</b>			
objednatel		Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec			
vedoucí projektant		Ing. Jana Janíková			
vypracoval		Ing. Jana Janíková, Ing. Marek Holán, Ing. Julie Horká			
		Ing. Denisa Šamšulová Hrubanová			
stupeň	DPS	objekt	SO 01 SADOVÉ ÚPRAVY		paré
datum	9/2012				
č. zakázky	1182	příloha	DOKLADOVÁ ČÁST		příloha 06



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45

Zahradní a krajinářská  
tvorba, spol. s r. o.  
Ponávka 2  
602 00 Brno

ČÍHALOVÁ Šárka Ing.  
Tel: 596 697 216  
Fax: 596 697 221  
E-mail: sarka.cihalova@smvak.cz  
Značka: 9773/V012261/2012/ČÍ

Ostrava, dne: 10.10.2012

**Věc: Rekonstrukce aleje, ul. Palackého - SO 01 Sadové úpravy v k.ú. Lyžbice**  
*Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení*

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) jsme doposud nevydali žádné stanovisko.

**Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci aleje (sadové úpravy) na ulici Palackého v k.ú. Lyžbice. Jedná se o výsadbu nových stromů a odstranění stromů, které jsou nevyhovující.

S výše uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

**Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené rekonstrukce aleje (sadových úprav) dle předložené situace na ul. Palackého v k.ú. Lyžbice nedojde ke střetu se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. Budou však dotčeny zájmy SmVaK Ostrava a.s. při odstraňování nevyhovujících dřevin. Upozorňujeme, že se v blízkosti stavby nachází vodovody a kanalizace, které jsou v majetku SmVaK Ostrava a.s., a které je nutno respektovat – viz. Podmínky týkající se realizace.

**Podmínky týkající se realizace:**

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytyčení provede na základě písemné objednávky vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec tel.č.: 558 325 270, kanalizace - středisko kanalizačních sítí Český Těšín tel.č.: 558 737 077.
- Výsadbu požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího lince.
- Zemní práce do vzdálenosti 1m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- V rozsahu ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. nebudou zřizovány skládky zeminy apod.
- Po dobu provádění prací budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy.

- Případné poškození vedení veřejné vodovodní nebo kanalizační sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
28. října 169 44  
709 45 Ostrava

  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Situace parafována



**Nehlsen Třinec s.r.o.**  
Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město

Tel.:  
00420 / 558 334 457

Fax:  
558 334 455 sekretariát

E-mail:  
scasny@tiscali.cz

**telefony společnosti**

správa společnosti : 00420 / 558 334 772  
místní komunikace : 00420 / 558 334 771  
odvoz odpadů : 00420 / 558 334 761  
hřbitovní správa : 00420 / 558 333 480  
veřejné osvětlení : 00420 / 558 334 457

## ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ TVORBA

spol. s r.o.

Ing. Jana Janíková

Ponávka 2, 602 00 Brno

Váš dopis:

Ze dne:  
5.9.2012

Naše značka:  
60c/12/VO

Vyřizuje:  
ing. Jerzy Biernacki  
tel.: 602 525 558  
hod. 6<sup>00</sup> ÷ 14<sup>00</sup>

Třinec dne:  
18.9.2012

## VYJÁDŘENÍ

Věc: „Rekonstrukce aleje při ul. Palackého v Třinci – SO 01 Sadové úpravy“

Správce veřejného osvětlení Nehlsen Třinec s.r.o. po seznámení se s projektovou dokumentací stupně DPS z 09/2012 upozorňuje na umístění některých stromů příliš blízko stožárů VO. Doporučená vzdálenost je 2,5m od paty kmene dřeviny (viz ČSN 839061). Je nezbytné zkoordinovat projekt SO 01 – Sadové úpravy, s projektem SO 02 – Přeložka VO zpracovaným přes ing. V. Floriana z projekce elektro (Glocova 38, Brno). Je nutné provést obě stavby tak, aby v budoucnu kořeny stromů nezasahovaly do elektrického zařízení a větve stromů nestínily svítidlům veřejného osvětlení.


Souhlasíme s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení.

Doba platnosti vyjádření je jeden rok.

Přílohy: 1 x žádost

1 x situace

S pozdravem



Ščasný Zdeněk  
Vedoucí střediska VO

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 342 878/0800


Naše společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9525.

☒

25355996

Dič:

CZ 25355996



Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o.  
Ponávka 2  
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1046957335

Půček/840 840 840

Ostrava 1.10.2012

**Rekonstrukce aleje při ul. Palackého v Třinci – Sadové úpravy a přeložka VO**

ČEZ Distribuce a.s. nemá námitek k výše uvedené stavbě za předpokladu dodržení podmínek vyplývajících z Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a respektování všech norem majících vztah k zařízení ČEZ distribuce.

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, případně s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

S pozdravem

Ing. Miroslav Broskevič  
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku Morava  
ČEZ Distribuce

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035

tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008

e-mail: [cez@cez.cz](mailto:cez@cez.cz), [www.cez.cz](http://www.cez.cz) | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: **Guldensova 2577/19, 303 03 Plzeň**

## VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej TV a.s. (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Čís. jednací: TR 215/12

Čís. žádosti: 1522/12

Důvod vydání *Vyjádření*: Stanovisko o existenci sítě k projektové dokumentaci pro provedení stavby (DPS) – „Rekonstrukce aleje při ulici Palackého v Třinci, SO 01 Sadové úpravy“

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 05.10.2013

Žadatel	Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o., Ponávka 2, 602 00 Brno, žádost ze dne 05.09.2012, Ing. Jana Janíková – jednatel společnosti, tel. +420 545577959, zakt@telecom.cz	
Stavebník	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	
Název akce	Rekonstrukce aleje při ulici Palackého v Třinci, SO 01 Sadové úpravy	
Zájmové území	Okres	Frýdek Místek
	Obec	Třinec
	Kat. území/č. parcely	Lyžbice
	Upřesnění místa	dle 2x přiložené situace
Akcí dotčené mapové listy dokumentace		

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření*. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Nej TV a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující *Vyjádření*:

### dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti Nej TV a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v přiložené Přehledové situaci trasy SEK společnosti Nej TV a.s., případně je upřesněna v textu tohoto *Vyjádření*. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK. Dojde - li ke střetu stavby s vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany s pracovníkem, pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“):

Ing. Josef Baron, tel.: +420 737119498, e-mail: baron@nejtv.cz

Tyto podmínky byly zpracovány do projektové dokumentace, v případě vynucené překládky SEK je stavebník povinen uhradit náklady související s touto překládkou.

### Dotčená síť: Dotčená optická a metalická síť:

10x výtisk geodetického zaměření trasy M 1:500

Pro vytyčení podzemního vedení SEK kontaktujte POS, u objednávky na vytyčení uvádějte Čís. jednací tohoto vyjádření, vytyčení nutno objednat 14 dní předem.

### Přílohy:

orazítkované přehledy situace zájmového území dodané žadatelem: 2 listy  
situace M 1: 500 s geodetickým zaměřením trasy SEK: 10 listů  
celkem listů příloh: 12



Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Nej TV a.s., (dále jen SEK)

**Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že:**

- a) Sítě elektronických komunikací společnosti Nej TV a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
- c) Před započítím zemních prací zajistí vytýčení trasy PVSEK na terénu pracovníkem, pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“). S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl. 1.,4. a 5.).
- d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap. XII. čl.1.).
- e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí POS. V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).
- i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.



l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

o) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit POS.

*Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

V případě, že stavebník nezajistí vytýčení trasy PVSEK a nevyzve POS ke kontrole vedení před zakrytím, společnost Nej TV a.s. nebude souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.

*Vyjádření* pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.


*Společnost Nej TV a.s. prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Nej TV a.s. ..*

*Při dodržení výše uvedených podmínek společnost Nej TV a.s. souhlasí s projektovou dokumentací pro provedení výše uvedené stavby.*

*Vyjádření vydala společnost Nej TV a.s. dne: 05.10.2012 v Třinci.*

**Nej TV a.s.**  
**Evidence sítí**  
**nám. Svobody 526**  
**739 61 Třinec**

Vyřizuje: Ing. Josef Baron  
 Tel.: +420 558998127  
 E-mail: dokumentace@nejtv.cz



Zahradní a krajinářská  
tvorba spol. s r. o.  
Ponávka 185/2  
60200 Brno

naše značka  
5000682645

vyřizuje  
Milada Hanková

datum  
05.10.2012

Věc:

**Rekonstrukce aleje při ulici Palackého v Třinci - SO 01 Sadové úpravy**

K.ú. - p.č.: Lyžbice

Stavebník: Městský úřad Třinec, Jablunkovská 165, 73961 Třinec

Účel stanoviska: Vyjádření k dokumentaci pro provádění stavby

SMP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Po prostudování předložené žádosti Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru  
DOJDE K DOTČENÍ

ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí.

Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu.

Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.

V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení (dále jen PZ):

STL/NTL plynovody + přípojky

K předložené situaci zájmového území je přílohou tohoto stanoviska orientační snímek polohy PZ.

Informace o uložení plynárenských zařízení, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.

Výsadbu dřevin, stromů požadujeme umístit min. 4 m od plyn.zařízení.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení,

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
657 02 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info\\_ds@rwe.cz](mailto:info_ds@rwe.cz)  
I [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),


15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000682645 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.



Milada Hanková  
technik plynárenských zařízení  
pracoviště ROSS-Karviná  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
+420595142422  
[milada.hankova@rwe.cz](mailto:milada.hankova@rwe.cz)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

**vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací  
a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací  
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 154746/12**

**Číslo žádosti: 0112 795 240**

**Důvod vydání Vyjádření: Vyjádření k dokumentaci pro provádění stavby**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 8. 9. 2014.**

<b>Žadatel</b>	Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o.	
<b>Stavebník</b>	Městský úřad Třinec	
<b>Název akce</b>	Rekonstrukce aleje při ulici Palackého v Třinci - SO 01 Sadové úpravy	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Frýdek-Místek
	<b>Obec</b>	Třinec
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Lyžbice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefónica*) následující *Vyjádření*:

### dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefónica*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření*, stanovený žadatelem v žádosti.

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto *Vyjádření*, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefónica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefónica* pověřeného ochranou sítě - Marek Ponča, tel.: 59 668 2981, 602 764 071, e-mail: marek.ponca@o2.com (dále jen *POS*).

(3) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Telefónica*. Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefónica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Číslo jednací: 154746/12

Číslo žádosti: 0112 795 240

(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě jakýkoliv dotazů k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat společnost Telefónica na bezplatné lince 800 255 255.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK

Vyjádření vydala společnost Telefónica dne: 8. 9. 2012.



Telefónica Czech Republic, a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ 60193336

132

**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica****I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

**II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefónica*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *Telefónica*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užit telefonní číslo 241 400 500.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Telefónica* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordináční atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

**Informace k vytyčení SEK**

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Telefónica se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

**Telefónica Czech Republic, a.s. - středisko Morava sever**

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336

DIČ: CZ60193336

kontakt: tel: 596682866 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

**Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava - výhradní dodavatel společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.**

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Hana Hurníková, mobil: 725820758, e-mail: hhurnikova@sitel.cz

**ALPROTEL GROUP, s.r.o.**

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51

IČ: 25863037

DIČ: CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

**GIS-STAVINVEX, a.s.**

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

**Josef Matoušek**

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00

IČ: 75591961

DIČ: 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

**KATES, spol. s r.o.**

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá

IČ: 47680954

DIČ:

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

**Milan Kočvara**

se sídlem: Osvooboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice

IČ: 63341620

DIČ:

kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

**OPTOMONT, a.s.**

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava

IČ: 25355759

DIČ: CZ25355759

kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz

**Rostislav Ralidiák**

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301

IČ: 70244090

DIČ: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

**Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o.**  
**Ing. Jana Janíková**  
**Ponávka 2**  
**Brno**  
**602 00**

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

LCR109/001968/2012

01.10.2012

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Ing. Kuchařová

956109103

724523598

kucharova.ls109@lesy-cr.cz

**Věc: Vyjádření ke stavbě „SO 01 Sadové úpravy – Rekonstrukce aleje při ulici Palackého v Třinci“.**

Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8 mají právo hospodařit s majetkem státu, mimo jiné s níže uvedenými pozemky na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR č.j. 2406/92-1000 z 26.5.1992, rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR č.j. 5390/94-10 z 27.10.1994 a delimitačního protokolu ze dne 28.12.1995. Lesy České republiky, s.p. je státem pověřenou právníckou osobou ve smyslu ustanovení §4 odst.1 zákona č.289/1995 Sb., v platném znění.

**Pozemky v působnosti LČR, s.p.:**

**Katastrální území: Lyžbice**

<b>Parcela číslo:</b>	<b>697</b>	(lesní pozemek s ochranou PUPFL)
	<b>593/1</b>	(lesní pozemek s ochranou PUPFL)
	<b>556</b>	(lesní pozemek s ochranou PUPFL)

Lesy České republiky, s.p. zastoupené generálním ředitelem Ing. Svatoplukem Sýkorou, Lesní správa Ostrava dle pověření zastoupená Ing. Karlem Křemenem lesním správcem, vyjadřují **souhlasí** s předloženým projektem pro provedení sadové úpravy, a to pouze za dodržení **těchto podmínek**:

1. Stavba bude umístěna dle předložené projektové dokumentace, viz. kopie zákresu stavby v katastrální mapě, jež je opatřena razítkem LČR a příslušným číslem jednací a kterážto je nedílnou součástí tohoto vyjádření. (Výkres – Přehledná situace stavby 1:2000)
2. **Nesouhlasíme se jakýmkoliv zásahy do výše uvedených lesních pozemků.**
3. **S ohledem na bod 2) nesouhlasíme s návrhem sadových úprav dle výkresu SO 01 Sadové úpravy, M 1:500, příloha 03, kdy má být provedeno:**
  - a) u p.č. 697 k.ú. Lyžbice je navrženo odstranění stávajícího porostu dřevin – plocha ozn. č. 564
  - b) u p.č. 593/1 k.ú. Lyžbice je navrženo odstranění stávající dřeviny – jednotlivé dřeviny ozn. č. 339 a 338
  - c) u p.č. 556 k.ú. Lyžbice je navrženo odstranění stávající dřeviny – jednotlivé dřeviny ozn. č.307, 328, 325,...

Více viz. příloha.

4. Pozemky s právem hospodařit pro LČR, s.p., nesmí být poškozovány ukládáním odpadů, odpadků, výkopových zemin, stavebního materiálu, pojezdem a stáním

motorových vozidel a stavebních strojů a nebudou požadovány zásahy do lesního porostu.

5. Toto vyjádření slouží jako podklad pro rozhodnutí či stanoviska orgánů státní správy a zároveň toto vyjádření slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí o souhlasu s umístěním stavby a ke stavebnímu řízení, o kterém investor vlastníka pozemku bude informovat, pokud tak neučiní příslušný stavební úřad. Zároveň také souhlasíme se zjednodušeným územním řízením.
6. Stavebník ke každé další žádosti na LS Ostrava, která se týká výše uvedených pozemků či stavby, přiloží vždy kopii tohoto vyjádření.

**Příloha:**

- Kopie katastrální mapy se situačním zákresem stavby - Výkres - Přehledná situace stavby 1:2000
- Kopie výkresu SO 01 Sadové úpravy, M 1:500, příloha 03 - s návrhem sadových úprav

**Toto vyjádření má platnost do 30.12.2013**

**Upozornění:**

Žádáme žadatele o vyjádření k projektové dokumentaci, aby součástí písemné žádosti i výkresové části bylo vylíčení pozemků s právem hospodařit pro LČR, s.p., pro něž chcete vyjádření (ať již přímo dotčených pozemků, či pozemků s právem hospodařit pro LČR, s.p. umístěných do 50-ti metrů od stavby).

V případě, že tomu tak u případných dalších žádostí nebude, budou Vám veškeré písemnosti vráceny zpět bez vyjádření.

Lesy České republiky, s.p.  
Jméno Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
196451, DIČ: CZ42196451  
Lesní správa Ostrava  
Těšínská 993, 739 34 Šenov u Ostravy

[07]

**Ing. Karel Křemen**  
Lesní správce  
Lesní správa Ostrava



**MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ**  
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

**Doporučeně**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: MěÚT/47126/2012/ŽPaZ/Ku  
246.6

Vyřizuje: Sylva Kukutschová  
Tel.: 558 306 327  
Fax: 558 306 143  
E-mail: sylv.kukutschova@trinecko.cz

Datum: 2012-10-08

Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r. o.  
Ing. Jana Janíková  
Ponávka 2  
602 00 BRNO

**Vyjádření k realizačnímu projektu**

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec obdržel Vaši žádost ze dne 14.09.2012 o odsouhlasení projektové dokumentace pro provedení stavby – „Rekonstrukce aleje při ulici Palackého v Třinci – SO 01 Sadové úpravy“.

Při zpracovávání projektové dokumentace byly dány požadavky odboru ŽPaZ dne 20.9.2012 a 3.10.2012 k zpracování a upřesnění a dle dohody byly veškeré body doplněny a zpracovány dle našich požadavků. S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme.

„otisk razítka“

Mgr. Jana Gawlasová  
vedoucí odboru, v. r.

Za správnost vyhotovení: Sylva Kukutschová

Tel.: 558 306 111  
Fax: 558 306 143  
www.trinecko.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Expozitura Třinec, č. účtu: 1621-781/0100  
IČ: 002 97 313, DIČ: CZ0097313

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 601040\_000647, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 10.10.2012 v 14:47:40. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 10.10.2012 13:42:40. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 12 E7 82, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Sylva Kukutschova, městská zeleň, odbor životního prostředí a zemědělství, 786, Město Trinec [IČ 00297313]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

**Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:**  
Česká pošta

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**  
10.10.2012

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**  
Soňa Podmelová

**Otisk úředního razítka:**



39431482-11473-121010144720

### Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 12 E7 82, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu. Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 11.9.2012

SPIS.ZNACKA: S-KHSMS 28518/2012/FM/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 28518/2012/FM/HOK

VYŘIZUJE: Peterová Taťána

TEL.: 558 418 310

FAX: 595 138 109

E-MAIL: tatana.peterova@khsova.cz

DATUM: 3.10.2012

Zahradní a krajinářská tvorba spol.s r.o.

Ponávka 2

602 00 Brno

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost - Zahradní a krajinářská tvorba, spol.s r.o., Ponávka 2, 602 00 Brno, zastoupená jednatelem společnosti Ing.Janou Janíkovou, která zastupuje na základě plné moci ze dne 17.9.2012 investora stavby Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, zastoupena RNDr.Věrou Palkovskou starostkou města, ze dne 11.9.2012, o vyjádření k projektové dokumentaci pro provedení stavby „Rekonstrukce aleje při ulici Palackého v Třinci – SO 01 Sadové úpravy“, k.ú. Třinec.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko: S projektovou dokumentací pro provedení stavby „Rekonstrukce aleje při ulici Palackého v Třinci – SO 01 Sadové úpravy“, k.ú. Třinec

## s o u h l a s í .

### Odůvodnění:

Na základě žádosti Zahradní a krajinářská tvorba, spol.s r.o., Ponávka 2, 602 00 Brno, zastoupená jednatelem společnosti Ing.Janou Janíkovou, která zastupuje na základě plné moci ze dne 17.9.2012 investora stavby Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, zastoupena RNDr.Věrou Palkovskou starostkou města, ze dne 11.9.2012, o vyjádření k projektové dokumentaci pro provedení stavby „Rekonstrukce aleje při ulici Palackého v Třinci – SO 01 Sadové úpravy“, k.ú. Třinec, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace řeší území, které tvoří alejový pás doprovodné zeleně podél ulice Palackého. Jde o liniovou zelen, která odděluje zástavbu bytových domů od pásu lesního porostu ve výrazně svažitém terénu. Alej je tvořena několika úseky, které odděluje síť kolmých pěších tras. Sadové úpravy budou realizovány po dokončení stavebních úprav na vymezených plochách. Bude provedena výsadba 73 alejových listnatých stromů. Před vlastní rekonstrukcí aleje bude provedena přeložka kabelu veřejného osvětlení včetně sloupů a svítidel. Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

### Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 1 list + PD

1x KHS, odd. HOK, 1 + 2/2

„otisk razítka“

Ing. Jaroslav Sklenář, v.r.

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se  
sídlem v Ostravě  
územní pracoviště Frýdek - Místek

TEL.: 595 138 111

FAX: 595 138 109

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **601040\_000648**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.



Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 10.10.2012 v 14:52:10. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 10.10.2012 13:47:21. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **13 5D A3**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Jaroslav Sklenář, vedoucí oddělení, 3610, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě [IČ 71009167]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

**Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:**  
Česká pošta

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**  
10.10.2012

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**  
Soňa Podmelová

**Otisk úředního razítka:**



39432103-11473-121010145146

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 13 5D A3, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.*

*Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*

**Zahradní a krajinářská tvorba,  
spol. s r.o.**

Ing. Jana JANÍKOVÁ

Ponávka 2

602 00 BRNO

V Třinci dne 14. září 2012  
EA/127/EAs/Ru/120914b

Věc

**Rekonstrukce aleje při ulici Palackého v Třinci**

V návaznosti na předložené žádosti pro :

1. SO 01 - Sadové úpravy (DPS)
2. SO 02 - Přeložka VO (DÚR)

spadající do uvedené akce a doložené výňatky z různých stupňů projektové dokumentace Vám sdělujeme:

- ad1. trasa našeho horkovodu je ve výkresu Situace návrhu výsadeb zakreslena správně. Jelikož ale leží mimo hranice řešeného území, nejsme účastníky řízení
- ad2. naše rozvody ve výkresu Situace 1:500 – Přeložka VO sice zakresleny nejsou, ale protože i zde leží mimo rekonstruovaný rozvod veřejného osvětlení, nebudeme účastníky řízení

Toto stanovisko je platné 2 roky od data vydání.

S pozdravem

  
Ing. Jan Čepec  
Technický ředitel

**ET ENERGETIKA TŘINEC**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST  
Průmyslová 1024  
739 65 Třinec - Staré Město

(7)

  
Vyřizuje: Rusnok - 558 5 3 2223



DISTRIBUCE TEPLA TŘINEC, a.s.

UL. MÁCHOVA 1131, 739 61 TŘINEC – LYŽBICE

zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl B vložka 1168

**Zahradní a krajinářská tvorba, s.r.o.**

Ponávka 2

602 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne

4.9.2012

Naše značka

V059/2012

Vyřizuje / linka

Ing. Petr Cymorek  
558 333 779

Třinec

11.9.2012

Věc:

**Vyjádření k existenci teplárenských zařízení v zájmovém území pro stavbu  
„Rekonstrukce aleje při ulici Palackého v Třinci – Sadové úpravy“**

Sdělujeme Vám, že v zájmovém území vyznačeném na Vámi zaslaném situačním schématu pro výše uvedenou stavbu se **nenacházejí** teplárenská zařízení v majetku naší společnosti DTT, a.s.

*Souhlasíme s provedením stavby.*

Toto vyjádření je vydáno za účelem zpracování **projektové dokumentace pro územní řízení** k výše uvedené stavbě a platí do 31.12.2015.

S pozdravem

  
Ing. Petr Cymorek  
investice

  
Distribuce tepla Třinec, a.s.  
Máchova 1131  
739 61 Třinec-Lyžbice 2  
DIČ: CZ64609812  
Tel./fax: 558 333 779, 558 333 526

Telefon

558 333 779  
558 333 526

Fax

558 333 779  
email:  
dttas@seznam.cz

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.  
expozitura Třinec  
č.ú.: 193809820277 / 0100

IČO

64609812

DIČ

CZ64609812



# Dalkia

Česká republika  
Region Východní Morava

1/1

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE: 05.09.2012

NAŠE ZNAČKA: REVM-ZDS/2051/212/2012

VYŘIZUJE: Tomáš Zmija

TEL.: +420 596 309 059

FAX: +420 596 309 062

MOBIL: +420 602 578 085

E-MAIL: [tomas.zmija@dalkia.cz](mailto:tomas.zmija@dalkia.cz)

DATUM: 25. září 2012

**Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o.**

Vážená paní

**Ing. Jana Janíková**

Ponávka 2

602 00 Brno

Vyjádření k sítím CZT Karviná pro akci:

**Rekonstrukce aleje při ulici Palackého v Třinci – SO 01 Sadové úpravy – vyjádření k existenci zařízení v naší správě pro územní řízení.**

Po prostudování postoupené situace k výše uvedené akci Vám sdělujeme následující stanovisko:

Z přiložené situace vyplývá, že uvedená akce nekoliduje se žádným teplotněmým zařízením ve správě Dalkia Česká republika, a.s., Region Východní Morava. Z uvedeného důvodu nemáme k předmětné akci žádné připomínky.

Toto vyjádření má platnost jeden rok ode dne vydání.

S přáním příjemného dne

Dalkia Česká republika, a.s.  
z8. října 3337/7, 709 74 Ostrava  
IČ: 45193410, DIČ: CZ45193410  
Region Východní Morava  
Závod distribuce a služby  
Žitkova 2077  
733 01 Karviná-Hranice



**Dalkia**  
Česká republika

**Ing. Dalibor Šafran**

Vedoucí závodu Distribuce a služby

Dalkia Česká republika, a.s.

Region Východní Morava

Závod Distribuce a služby

ul. Svobody 5

735 06 Karviná - Doly

Tel.: +420 596 309 050

Fax: +420 596 309 062

Mobil: +420 602 727 940

E-mail: [dalibor.safran@dalkia.cz](mailto:dalibor.safran@dalkia.cz)

[www.dalkia.cz](http://www.dalkia.cz)

Držitel certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001 a Investor in People

Kontaktní údaje

Dalkia Česká republika, a.s., Region Východní Morava, Svobody 5, Karviná - Doly, PSČ: 735 06, tel.: + 420 596 394 111, fax: + 420 596 394 292

Kontaktní údaje společnosti: [www.dalkia.cz](http://www.dalkia.cz), Zákaznická linka: 800 800 860

Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, Moravská Ostrava, z8. října 3337/7, PSČ: 709 74, tel.: + 420 596 609 111, fax: + 420 596 609 300

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 318, IČ: 45193410, DIČ: CZ45193410

