


LEGENDA

——	PROJEKTOVANÉ HŘEBENOVÉ VEDENÍ ALMGSI D8 NA PV PO HŘEBENI STŘECHY
——	SVODY ALMGSI D8 NA PV PO SVAHU PLECHOVÉ STŘECHY
——	SVODY ALMGSI D8 STÁVAJÍCÍ PO STĚNÁCH NA PV01
AS	STOŽÁR ANTÉNY NOVÝ DÉLKY 2m NAD HŘEBEN, DODÁVKA STAVBY
OJ	ODDÁLENÝ JÍMAČ
PJ	POMOCNÝ JÍMAČ UPEVNĚNÝ NA HŘEBENI STŘECHY Z DRÁTU ALMGSI D8 DÉLKY 0,8m
PV	PODPĚRA VEDENÍ
SS	SVORKA SPOJOVACÍ
SO	SVORKA OKAPOVÁ
SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ
OÚ	OCHRANNÝ ÚHELNÍK DO ZDIÍ
K	KOMÍN
P	POKLOP
Zč.1	STÁVAJÍCÍ ZEMNIČ
Zč.2	NOVÝ PÁSKOVÝ ZEMNIČ FeZn 30x4 PROPOJENÝ NA STÁVAJÍCÍ ZEMNIČE Zč.1 A 3
Zč.3	STÁVAJÍCÍ ZEMNIČ PROPOJENÝ SE ZEMNIČEM Zč.1 A 2
Zč.4	STÁVAJÍCÍ ZEMNIČ PROPOJENÝ SE ZEMNIČEM Zč.5 A 6
Zč.5	NOVÝ PÁSKOVÝ ZEMNIČ FeZn 30x4 PROPOJENÝ NA STÁV. ZEMNIČ Zč.4 A NOVÝ č. 6
Zč.6	NOVÝ ZEMNIČ PROVEDENÝ ZEMNÍCI TYČÍ KŘÍŽOVÁ DÉLKY 1,5m
OJ1	ODDÁLENÝ JÍMAČ NA KOMÍNU 0,6m NAD VRCHOL KOMÍNU
OJ2	ODDÁLENÝ JÍMAČ UPEVNĚNÝ NA ANTÉNNÍM STOŽÁRU DÉLKY 2m PŘES DISTANČNÍ DRŽÁKY 0,5m, JÍMAČ DÉLKY 3m (1m NAD VRCHOL STOŽÁRU)
OJ3	ODDÁLENÝ JÍMAČ NA KOMÍNU 0,6m NAD VRCHOL KOMÍNU
OJ4	ODDÁLENÝ JÍMAČ NA KOMÍNU 0,6m NAD VRCHOL KOMÍNU

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT A
ZABEZPEČIT PŘED POŠKOZENÍM VEŠKERÉ ZEMNÍ SÍTĚ.

Zodpovědný projektant ING. MACURA KAREL 		Vypracoval ING. MACURA KAREL	PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ ateliér/privat 739 55 Smlilovice 251 tel. 777144735	
Investor	MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, 739 61 TŘINEC, IČ: 00297313			Datum 03/2018
Stavba	BYTOVÝ DŮM UL. MÍRU č. p. 14 OPRAVA STŘECHY A ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU			Stupeň DPS
Místo	Obec Třinec, k.ú. Kanská, parc.č. st. 525, 2146			č. výkresu D.21.4
Část	D.21 OPRAVA BLESKOSVODU			
Obsah	LEGENDA			