

ROZVADĚČ: PLASTOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU 28M00

ROZMĚRY ROZVADĚČE: 3362x250x110

KRYTÍ: mtl. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVOD: VROHEM

VÝVODY: VROHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA

20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NAPŘÍJ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER, PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE


PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVÁNÍ SVORKY UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU ÚČPANY POMOČÍ ÚČPAVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI

25A

AUTOR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Ing. Josef Nezval		Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval	
MÍSTO STAVBY		—		
INVESTOR	Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec			
AKCE:				
Modernizace a bezbariérovost na ZŠ D. a E. Zátokových, Třinec				
NÁZEV VÝKRESU:				
ROZVADĚČ RP				
				
tel: 605 310 610 Josef.nezval@centrum.cz				
FORMÁT				
DATUM		11/2016		
STUPEŇ PD		DRS		
ZAK. ČÍSLO		—		
ČÍSLO KOPIE		1	2	3
MĚŘÍTKO:		4	5	6
—		7	ČÍSLO VÝKRESU:	
		05		