

ROZVADEČ: PLASTOVÝ ROZVADEČ POD OMIČKU 28MOD

ROZMĚRY ROZVADĚČE: 3362xv250xh110

KRYTÍ: min. IP30/20

SOUŠTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVODY: VRCHEM

WYVODY: VRCHEN

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

## OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

## ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

**ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE**

A DOPĽŇUJÍCIM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVYKLOSTI VÝROBCE ROZVADEČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADEČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA

20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHIRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE

## PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


ČÍSLOVANÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADEČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNÉ REZERVY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI

25A

AUTOR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Josef Nezval		Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval
MÍSTO STAVBY	—		
INVESTOR	Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec		
AKCE:			
Modernizace a bezbariérovost na ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec			
NÁZEV VÝKRESU:			
ROZVADĚČ RJ			



tel: 605 310 610  
josef.nezval@centrum.cz

FORMÁT	11/2016
DATUM	
STUPEŇ PD	DRS
ZAK. ČÍSLO	—
ČÍSLO KOPIE	1   2   3   4   5   6   7
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
—	06