

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3

Název zadavatele: Město Třinec

IČ: zadavatele: 00297313

Sídlo zadavatele: Třinec, Staré Město, Jablunkovská 160

Veřejná zakázka: Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku

V Třinci dne 23. ledna 2014

Vážený,

zadavatel, v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. Vám tímto sděluje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky **Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku**.

Dodatečné informace (dotazy a odpovědi) jsou číslovány postupně (kumulativně), jak pověřené společnosti přicházejí, tzn., že číslování nemusí odpovídat číslování v žádostech zájemců o zakázku.

Dotaz č. 7:

Garážová vrata mají být segmentová nebo rolovací – výkres venkovních výplní – udává jak segmentové tak rolovací křídlo – který údaj je platný.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že garážová vrata mají být SEGMENTOVÁ.

Dotaz č. 8:

Prosím o přesnění barvy plastových a hliníkových výplní.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje barvu výplní takto:

- garážová vrata - RAL 7024 šedá grafitová,
- plastové výplně - RAL 9010 bílá,
- hliníkové výplně - RAL 7024 šedá grafitová.

Dotaz č. 9:

Kolik ks a ve kterých oknech má být pákový ovladač – v technické zprávě je pouze odkaz, že v každé obytné místnosti má být pákový ovladač.

Odpověď:

Pákový ovladač (příp. snížená klika viz odpověď na dotaz č.4 v rámci DI č. 2) má být u všech oken v pokojích 271, 272, 371 a 372. Jedná se celkem o 6 ks.

Dotaz č. 10:

Rozpočet Stavební část položka č. 352 - Zednické výpomoci - soub 1.

Dotaz: Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci těchto prací nebo alespoň o vyčíslení prací obsažených v tomto souboru jednotně pro všechny uchazeče určením počtu hodin pro použití hodinové zúčtovací sazby.

Odpověď:

Položka č. 352-Zednické výpomoci představuje např. prostupy příčkami pro potrubí apod. Rozsah těchto prací zadavatel upřesňuje na 12 hod.

Dodatečné informace č. 3

Dotaz č. 11:

Rozpočet Stavební část pol. č. 343 Elektroinstalace - 1 soub a pol. č. 351 Dodávka a montáž elektroinstalace - 1 soub.

Dotaz: Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci těchto položek tak, aby je bylo možné všemi uchazeči jednotně a transparentně ocenit.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že podrobný rozpočet k položce č. 343 Elektroinstalace je uveden v samostatném dílčím rozpočtu část Elektroinstalace (soubor 05_Elektro_silnoproud). V položce č. 343 (jednotka soubor) bude doplněná souhrnná cena z tohoto dílčího rozpočtu.

K položce č. 351 zadavatel upřesňuje rozsah prací v jednotce "soubor" na celkem 25 hodin.

Dotaz č. 12:

Máme cenit výplň nerezového zábradlí opravdu z ploché oceli 20x40? Nejedná se překlep? Madlo u těchto zábradlí má být z nerez, nevíme však povrchovou úpravu oceli venkovního a vnitřního zábradlí. Žádáme o upřesnění. Dále u vnitřního zábradlí není patrný způsob kotvení tohoto zábradlí. Bude se jednat o kotvení shora nebo z boku schodiště?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že v souladu s PD je výplň zábradlí z ploché oceli 20x40, nerezové je pouze madlo. Povrchová úprava všech zábradlí je zároveň pozinkovaná ocel + nerezové madlo tak, jak je uvedeno v Technické zprávě, která je součástí PD. Kotvení vnitřního zábradlí bude shora.

Dotaz č. 13:

Prosíme o upřesnění, u kterých oken má být pákové ovládání a snížené kliky. Z projektové dokumentace tuto informaci nelze vyčíst. Žádáme o zpřesnění výpisu prvků oken, ve kterém zároveň žádáme o určení tepelného prostupu celého okna tzv. Uw, které mají okna splňovat a barevného řešení oken vč. vnitřních dveří a venkovních hliníkových dveří.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje (viz také odpověď k dotazu č. 9), že pákový ovládač má být u všech oken v pokojích 271,272,371,372. Jedná se celkem o 6 ks. Uw u všech oken má být do 1,1 W/m²k (dle PENB). Dále zadavatel upřesňuje barvu výplní (viz také dotaz č. 8) takto:

- garážová vrata - RAL 7024 šedá grafitová,
- plastové výplně - RAL 9010 bílá,
- hliníkové výplně - RAL 7024 šedá grafitová,
- vnitřní dveře - RAL 9010 bílá,
- zárubně - RAL 9007 šedý hliník.


Dotaz č. 14:

Specifikace barvy - V PD chybí odstín garážových vrat.

Odpověď:

Dotaz byl vypořádán v rámci odpovědi na dotaz č. 8 těchto dodatečných informací.

S pozdravem



Ing. Jarmila Šagátová
KAZUIST, spol. s r.o.
(za zadavatele Město Třinec, na základě plné moci)