



Tel.:
00420 / 558 334 457

Fax:
558 334 455 sekretariát

E-mail
zdenek.scasny@nehlsen.cz

telefony společnosti

správa společnosti : 00420 / 558 334 772
místní komunikace : 00420 / 558 334 771
odvoz odpadů : 00420 / 558 334 761
hřbitovní správa : 00420 / 558 333 480
veřejné osvětlení : 00420 / 558 334 457

UDI MORAVA s.r.o.

Ing. Milan Černocký

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Váš dopis:
15/08-11/01

Ze dne:
11.08.2015

Naše značka:
40b/14/VO

Vyřizuje:
ing. Jerzy Biernacki
tel.: 602 525 558
hod. 6⁰⁰ ÷ 14⁰⁰

Třinec dne:
12.08.2015

VYJÁDŘENÍ


Věc: „Rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech u školy vč. nástupiště a chodníku“

Správce VO Nehlsen Třinec s.r.o. po seznámení se s projektovou dokumentací „SO 401 stožár VO“ stupně DSP, ze dne 08/2015 arch. číslo 52/2014, navrhuje:

1. Pro napojení svítidla ze stožárové rozvodnice použít kabel CYKY 3Cx1,5mm².
2. Stožárová rozvodnice musí mít krytí min. IP 20 (kryt na svorkách).
3. Uzemnění stožáru opatřit u zkušební svorky zel.žl. bužírkou.

Příloha: 1 x žádost

S pozdravem



Zdeněk Ščasný
Vedoucí střediska VO