

LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V DVOJITÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V DVOJITÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU "T"
- POHYBOVÝ SPÍNAČ, IP44

LEGENDA VEDENÍ :

SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA

LEGENDA ZAŘÍZENÍ :


- ELEKTROMOTOR
- ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ

LEGENDA SVÍTEL

A	přisazené svítidlo 2xT8 36W EVG IP65, bílá mřížka
B	přisazené svítidlo 2xT8 36W EVG IP20, Al mřížka
C	přisazené svítidlo 2xTC-D 22W KVG IP65 hliníkové, antivandal
N	přisazené nouzové svítidlo 1x8W IP20 + piktogram — 1hod. nouzové svítící

Tabulka místností 1.NP – ČD – Návrh							
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Obvod [m]	Úprava povrchů			Poznámka
				Podlaha	Stěny	Strop	
1.01	ČEKÁRNA ČD	19,71	18,13	ZATĚŽOVÉ PVC tl. 2,0 MM	OM. HRUBÁ+PERLINKA +ŠTUKOVÁ – do výšky 2,0 m omývateľná malba (náter)	OPRAVA OMITKY S PERLINKOU +OM. ŠTUKOVÁ+ MALBA	PVC SOKL
1.02	VÝDEJNA LÍSTKŮ	18,73	23,8	ZATĚŽOVÉ PVC tl. 2,0 MM	OM. HRUBÁ +ŠTUKOVÁ+MALBA	OPRAVA OMITKY 30% + MALBA	PVC SOKL
1.03	ŠATNA	8,28	12,14	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
1.04	WC ČD	3,42	9,44	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
1.05	SKLAD	7,62	12,6	EPOXID. NÁTĚR PODLAHY	OM. HRUBÁ +ŠTUKOVÁ+MALBA	OPRAVA OMITKY 30% + MALBA	NÁTĚR SOKLU V=0,15 M

D.09 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE 1.NP

AUTOR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Josef Nezval		Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval
MÍSTO STAVBY		Obec Třinec, k.ú. Lyžbice, parc.č. 720/1	
INVESTOR	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		
AKCE:			
Čekárna ČD, Jablunkovská č.110 - úprava vnitřních prostor			
NÁZEV VÝKRESU:			
PŮDORYS - SILNOPROUD			
<div><div>tel: 605 310 610 josef.nezval@centrum.cz</div></div>			
FORMAT			
DATUM		04/2017	
STUPEŇ PD		DPS	
ZAK. ČÍSLO		-	
ČÍSLO KOPIE		1 2 3 4 5 6 7	
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
1:50		02	