



LEGENDA

- STUDENÁ PITNÁ VODA, PPR PN16, IZOLOVÁNO PE TRUBICEMI TL. 9MM, 1)
- - - STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY K HYDRANTŮM, FeZn
- - - TEPLÁ VODA, PPR PN16, IZOLOVÁNO PE TRUBICEMI TL. 20MM, 1)
- ← ODPADNÍ POTRUBÍ, PP HT
- - - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, PP HT
- WC KLOZET KOMBI, 1xRV1/2"
- U UMYVADLO, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" – DOPOJENO HADIČKAMI
- VA VANA, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, VANOVÁ PÁKOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÝ SET
- DJ DŘEZ JEDNODUCHÝ – STÁVAJÍCÍ, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" – DOPOJENO HADIČKAMI
- PK PLYNOVÝ KOTEL PANTHER 12K00B60ZB 13,8kW; ZÁSOBNÍK B60Z – DODÁVKA ÚT
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA – STÁVAJÍCÍ, 1xRVP
- RV ROHOVÝ VENTIL KULOVÝ 1/2"x3/8"
- RVP ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ 1/2"x3/4"
- KK KULOVÝ KOHOUT, 1/2" kvs=10,2; 3/4" kvs=18,5; 1" kvs=36,3
- VKK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL, 1/2" kvs=1,7
- PJVzti POJISTNÝ VENTIL, 1/2", 6bar – SOUČÁST ZÁSOBNÍKU B60Z

POZNÁMKA: TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM!  
1) POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ IZOLOVÁNO DLE VYHLÁŠKY 193/2007 Sb. POUZDRY Z MW S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ALS FÓLII  
Ø20 TL. IZOLACE 40MM, Ø25 TL. IZOLACE 30MM, Ø32 TL. IZOLACE 40MM, Ø40 TL. IZOLACE 40MM, Ø50 TL. IZOLACE 30MM

Vypracoval <b>BLAŽEK</b>		Kontroloval <b>ING. CZERNIK</b>	Zodpovědný projektant <b>ING. CZERNIK</b>		ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Stribez č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín Č. 25971862 DIČ: CZ25971862 tel.: 559 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor <b>MĚSTO TRINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, TRINEC</b>							
Místo <b>MÍRU 14, KANADA, 739 61 TRINEC</b>							
Stavba <b>BYTOVÝ DŮM, TRINEC UL. MÍRU Č. P. 14, REKONSTRUKCE</b>				Č. zakázky <b>042/13</b>	Změna <b>A</b>	Datum vydání <b>2013-12-20</b>	
Profesní část <b>200 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE</b>		Druh dokumentu		Účel vydání <b>DPS</b>	Číslo dokumentu <b>CZ-2-075-13</b>		
Název <b>AXONOMETRIE</b>				Měřítko <b>1:50</b>	List <b>D.1.4b)211</b>		