

LEGENDA

- PŘIVOD ÚT 75°C
- VRAT ÚT 65°C
- PK

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL, 12kW, (NAPŘ. PANTHER CONDENS 12KKOB60ZB)
- KK

KULOVÝ KOHOUT, 1/2" kvs=10,2
- VV

VYVAŽOVACÍ VENTIL, 1/2" kvs=3,88
- F

FILTR, 1/2" kvs=4,5
- VK

KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ
- AOV

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- TRV

TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL VESTAVĚNÝ, TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ H PŘÍMÉ, 1/2" kvs=1,7
- ⊗

STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU
- ⊙


STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ ŠROUBENÍ
- Np=4,00

NASTAVENÍ VYVAŽOVACÍHO VENTILU

OTOPNÁ TĚLESA:
/***-**OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP/HHHLLL-M

POZNÁMKA:
1) Tlxx – IZOLOVÁNO PE TRUBICEMI TL. xxMM
– ARMATURY NA TRUBKY Cu PŘIPOJENY PŘES ODPOVÍDAJÍCÍ ŠROUBENÍ SE SVĚRNÝMI KROUŽKY S OPĚRNÝMI OBJÍMKAMI
– ROZVODNÉ POTRUBÍ Z TRUBEK Cu SPOJOVANÝCH PÁJENÍM

V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKÝ, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI. NEVYLUCUJE SE POUŽITÍ OBDOBNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ PROVÉST PŘEPOČET!



Vypracoval BC. SLOWIKOVÁ	Kontroloval BLAŽEK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Štítěč č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, TŘINEC					
Místo MÍRU 14, KANADA, 739 61 TŘINEC					
Stavba BYTOVÝ DŮM, TŘINEC UL. MÍRU Č. P. 14, REKONSTRUKCE			Č. zakázky 042/13	Změna B	Datum vydání 2017-07-12
Profesní část 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		Druh dokumentu	Účel vydání DPS	Číslo dokumentu CZ-2-076-13/Z1	
Název PŮDORYS 3.NP			Měřítko 1:50	List D.1.4b)301	