

ROZVADĚČ:	PLASTOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU 28MOD
ROZMĚRY ROZVADĚČE:	š362xv250xh110
KRYTÍ:	min. IP30/20
SOUSTAVA:	3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S
PŘÍVODY:	VRCHEM
VÝVODY:	VRCHEM
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2	
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ	
ZÁKLADNÍ:	AUTOMATOCKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ:	AUTOMATOCKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.
PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.
NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.
PŘÍPADNÉ REZERVNÍ VÝVODKY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 25A

AUTOR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval

tel: 605 310 610
josef.nezval@centrum.cz

MÍSTO STAVBY	–
INVESTOR	Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec
AKCE:	**Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec**
NÁZEV VÝKRESU:	**ROZVADĚČ RP**

FORMÁT	
DATUM	11/2016
STUPEŇ PD	DRS
ZAK. ČÍSLO	–
ČÍSLO KOPIE	1 2 3 4 5 6 7
MĚŘÍTKO:	–
ČÍSLO VÝKRESU:	**05**