



LEGENDA MÍSTNOSTI

	NÁZEV MÍSTNOSTI
122	CHODBA
124	SKLAD
125	ÚKLIDOVÁ KOMORA
126	WC
127	KUCHYNĚ
128	HRUBÁ PŘÍPRAVA
129	SKLAD
130	ZÁDVEŘÍ
137	STROJOVNA VZT
140	CHODBA
141	ZÁDVEŘÍ
142	ZÁDVEŘÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
▷ 3xN+PE, AC, 50Hz, 230/400V, TN-C-S,
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
▷ automatickým odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN
▷ hlavním pospojování v celém objektu.

VYPRACOVAL BUJOK	ODP.PROJ.STAVBY	Vyhrazujeme si všechna práva na tento dokument a informace v něm obsažené. Kopírování, užití nebo zveřejnění třetím stranám bez výslovného souhlasu je přísně zakázáno.	Elektroprojekce, inž.činnost Libor BUJOK Vendryně 705, 739 94 Vendryně E-mail:bujok@volny.cz Mob.: 602776705						
ODP.PROJ.PROFESE BUJOK									
INVESTOR: Cent. soc. pom. Třinec, přisp. org.			OPRAVA / DATUM						
MÍSTO STAVBY: Máchová 1134, 739 61 Třinec									
ELEKTRO Generální oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace "SO 1" Oprava kuchyně (výměna rozv. vody, kanalizace a elektroinst.)			FORMAT		2 A4				
			DATUM		15.10.2017				
			STUPEŇ		DPS				
			MĚŘITKO		1:50				
			Č.KOPIE		1	2	3	4	5
SITUAČNÍ SCHÉMA - ochranné pospojování			ARCHIVNÍ ČÍSLO				C.VYKRESU		
			1724				D.1.4.b.3.		