


LEGENDA ZNAČENÍ VZT:

- MNOŽSTVÍ VZDUCHU-PŘÍVOD/ODVOD
- VENTILÁTOR NÁSTŘEŠNÍ
- POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU
- POTRUBÍ ODVODU VZDUCHU
- POTRUBÍ A ZAŘ. VZT STÁVAJÍCÍ
- KONCOVÉ ELEMENTY PŘÍVODU
- KONCOVÉ ELEMENTY ODVODU
- TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ


POZNÁMKA:

NOVÉ VZT POTRUBÍ VYROBIT DLE SKUTEČNÉHO NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH DIGESTOŘÍ D1 A D2



DIGESTOŘE:

- D1 1100x1000...770m³/h
- D2 2100x1200...1760m³/h
- D3 1000x1200...840m³/h
- D4 1200x850...710m³/h



- STÁVAJÍCÍ DIGESTOŘ
- NOVÁ DIGESTOŘ

4080m³/h

D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY 0,000 = XXX,XX m n.m. BpV

 www.hamrozi.cz hamrozi@iol.cz		 CERTIFICATE NO. 31368		 CERTIFICATE NO. 31368		 CERTIFICATE NO. 31368		ČÍSLO PARÉ:					
HAMROZI s.r.o. sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín		tel. +420 558 324 154 tel. +420 558 746 838		ZMĚNA ČÍSLO:									
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:								AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:			
Mgr. David Króliczek		Ing. Renáta Kubanková								Ing. Jiří KUBANEK			
						RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY							
MÍSTO STAVBY:		Máchova 1134, 739 61 Třinec											
INVESTOR:		Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace											
NÁZEV PROJEKTU:								ARCHIV. Č.:		322017			
„CSPT Třinec, Máchova č. 1134 - Generální oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace“ SO 01 - Oprava kuchyně (výměna rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace v kuchyni)								POČET A4:		4 x A4 (594x420 mm)			
								STUPEŇ:		DVZ + DPS			
								DATUM:		září 2017			
NÁZEV VÝKRESU:								MĚŘITKO:		OBJEKT:		ČÍSLO VÝKRESU:	
PŮDORYS KUCHYNĚ 1NP								1:50		SO01		D.1.4.2.b.01	