



Poznámka 1:
Kabelový rozvod v místnosti A.2.11 bude veden stropním podhledem.
Kabely budou uloženy v instalačních trubkách.
Svislé příводы k přepínači osvětlení a k zásuvce vést 10mm pod omítkou, alternativně v instalační liště LHD 20x20.

Poznámka 2:
Kabelový rozvod vedený chodbou bude uložen v elektroinstalační liště LHD 40x20 HF.

Legenda značek

	sériový přepínač, řazení 5
	zářivkové přisazené svítidlo
	nouzové nástěnné svítidlo s integrovaným akumulátorovým zdrojem
	zásuvka dvojnásobná, 230V/16A
	kabel Cu-J 3x1,5 (Cu-O 3x1,5 k přepínači)
	kabel Cu-J 3x2,5
Kabely jsou bezhalogenové	
	stávající rozvaděč
	rozvodnice s přístroji časového spínání zásuvkových vývodů XC1

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektrických zařízení a hromosvodů Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz	
Datum	01/2019		
Měřítko	1:50	Stavba	Speciální výslechová místnost MŠ Kinská 419, Třinec-Kinská 739 61
Formát	A3		
Stupeň	DPS	Název	Silová elektroinstalace Situační schéma
Investor	Město Třinec Jablunkovská 160 739 61 Třinec	Archivní číslo:	59K2018
		List	1 / Z 1