

Rozsah požadovaných prací a dodávek (Technická zpráva)

Akce: **Dodávka a montáž větracího systému do oken**

Rozsah požadovaných prací a dodávek:

- dodání

397 ks větracích klapek a **montáž** do stávajících oken (kuchyně, koupelny), které budou automaticky regulovat vnitřní klima v místnostech a budou zajišťovat stálý přívod čerstvého venkovního vzduchu. Stávající okna jsou plastová, z většiny pětikomorová s izolačním dvojsklem.

Upřesnění rozsahu:

- vzduch musí být do kuchyní a koupelen přiváděn v min. množství 40m³/h trvale, tj. aby klapky, byly trvale neuzavíratelné,
- dle příslušných legislativních požadavků musí být zajištěn přívod vzduchu 1,6 m³/h na kW příkonu, tj. při celkovém příkonu průtokového ohříváče 19 kW se jedná o 30,4 m³/h.
- přesná poloha umístění klapek bude montována s ohledem na funkčnost stávajících oken a také minimální obtěžování uživatelů bytů přívodem chladného vzduchu

Poznámka:

Cena za dodávku a montáž musí zahrnovat veškeré režijní náklady, jako např. dopravu, vyvěšení oznámení do jednotlivých budov, písemnou žádost o zpřístupnění bytů jednotlivým nájemcům, kteří nezpřístupní byt v termínu dle oznámení atd.

Dodavatel doloží certifikát výrobku nebo typový list výrobku případně prohlášení o shodě, z něž bude patrné, že výrobek splňuje požadavek zadavatele na množství přiváděného vzduchu.