

ROZVADEČ: PLASTOVÝ ROZVADEČ POD OMÍTKU 42M00

ROZMĚRY ROZVADEČE: 362x543x110

KRITÉ: mm, IP30/20

SOUŠTAKA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PRIVODY: VRCHEM

VÝVODY: VRCHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A. DOPLNJICÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVÝKLOSTI VÝROBCE ROZVADEČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADEČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA

20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.


NAPLŇ ROZVADEČE: OD FIREM OEZ, SOCRACK, HAGER, PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE

PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVANÍ SIOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADEČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UČPANÝ POMOČÍ UČPAVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 25A

AUTOR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Josef Nezval		Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval
MÍSTO STAVBY		-	
INVESTOR	Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec		
AKCE:			
Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ G.Przeczka s pol.jaz. vyuč., Třinec			
NÁZEV VÝKRESU: ROZVADEČ RJ			
		tel: 605 310 610 josef.nezval@centrum.cz	
		FORMÁT	
		DATUM	11/2016
		STUPEŇ PD	DRS
ZAK. ČÍSLO	-		
ČÍSLO KÓPIE	1 2 3 4 5 6 7		
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 06		
-			