

VYJÁDŘENÍ

O EXISTENCI ELEKTRICKÉHO VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE SPRÁVĚ NEHLSSEN TŘINEC s.r.o.

Číslo jednací: 64/14/VO

Žadatel:

**LANDSCAPES
ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA**

Ing. Kateřina Černohorská
Na Lučinách 1664/29, 737 01 Český Těšín

.....
Lokalita stavby (místo, ulice):

Třinec, Lyžbice a Dolní Lištná

.....
Název stavby (popis stavby):

„Náhradní výsadby 2014“

.....
Při realizaci uvedené stavební práce – žádost zn.: e-mail
ze dne: 26.06.2014

DOJDE KE STŘETU

S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE SPRÁVĚ NEHLSSEN TŘINEC s.r.o. (stožáry, svítidla, zemní a vzdušné vedení)

jak je orientačně zakresleno na snímku pozemkové mapy (situaci) list č.:-, který Vám
přiložen vrátím.


Před zahájením zemních prací pro které je vyjádření vydáno, je třeba žádat o vytýčení
kabelového vedení VO.

Upozornění: Výsadbu dřevin provést tak, aby v budoucnu kořeny nezasahovaly do
kabelového vedení a větve nestínily svítidlům VO. Je nutno dodržet ochranné pásmo od
těchto míst minimálně 1 m ve všech směrech.

Doba platnosti vyjádření je **jeden rok**.

Přílohy: 1x dodatek k vyjádření, 1x žádost, 34x situace
V Třinci dne: 02.07.2014

Vyřizuje: ing. Jerzy Biernacki
tel. 602 525 558
hod. 6⁰⁰ ÷ 14⁰⁰



Vedoucí střediska VO
Zdeněk Ščasný